

Ogłoszenie na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split w ilości kpl. 2 w obiekcie PAŻP radar ASR -9, Warszawa ul. Janka Muzykanta oraz dostawę klimatyzatorów przenośnych w ilości szt. 2 do obiektu CZRL, Warszawa ul. Wieżowa 8 o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, póź. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: 1. dostawa i montaż klimatyzatorów Split w ilości kpl. 2 oraz demontaż istniejących klimatyzatorów w ilości szt. 2 wraz z utylizacją czynnika chłodniczego R 22 w obiekcie PAŻP radar ASR -9, Warszawa ul. Janka Muzykanta, 2. dostawa klimatyzatorów przenośnych w ilości szt. 2 do obiektu CZRL, Warszawa ul. Wieżowa 8.

2. Parametry klimatyzatorów:

Ad. 1. Parametry klimatyzatorów typu Split:

Rodzaj klimatyzatora	Klimatyzator podsufitowy split w technologii inwerterowej
Trybu pracy	Co najmniej: chłodzenie, wentylacja , odwilżanie
Moc chłodnicza	Nie mniej niż 7kW definiowane w warunkach : temperatura wewnętrzna 27°(T _s)/19°C(T _m), temperatura zewnętrzna 35°C(T _s)/24°C(T _m)
Współczynnik efektywności energetycznej EER	Nie mniej niż 2,6
Głośność jednostki wewnętrznej z maksymalnym nawiewem	Nie więcej niż 48dB definiowana jako ciśnienie akustyczne w odl. 1m
Głośność jednostki zewnętrznej	Nie więcej niż 56dB definiowana jako ciśnienie akustyczne w odl. 1m
Rodzaj czynnika chłodniczego	Ekologiczny
Rodzaj sterownika	Przewodowy z zakresem regulacji co najmniej 18-26°C z diagnostyką awarii
Funkcje klimatyzatora	Regulacja nawiewu w pionie i w poziomie Automatyczny restart po zaniku napięcia
Temperaturowy zakres pracy jednostki zewnętrznej klimatyzatora	Dla trybu chłodzenia co najmniej (od -15°C do +43°C)
Dodatkowe funkcje	Klimatyzator powinien być wyposażony w adapter umożliwiający wyprowadzenie sygnałów cyfrowych pracy i awarii klimatyzatora Udostępnienie dokumentacji diagnostyki awarii
Zasilanie	230V 50Hz – Jednostka zewnętrzna
Gwarancja	24 miesięcy z zapewnieniem w tym czasie niezbędnych przeglądów serwisowych

Lokalizacja: jednostka wewnętrzna- Radar ASR-9 – pom. Rozdz.

Jedn. zewnętrzna - poziom 0 lub 2m ,ściana budynku

W zakresie: montaż jednostek, wykonanie instalacji chłodniczej, wykonanie grawitacyjnej instalacji odpływu skroplin, wykonanie instalacji elektrycznej, uruchomienie , wykonanie pomiarów.

(Parametry montażu: odległość pozioma pomiędzy jednostkami- 8m, różnica poziomów- 2m, odpływ skroplin – na zewnątrz budynku, instalacja zasilania elektrycznego –10m z wykonaniem pola zasilającego wg wskazań użytkownika ,sterowniki przewodowe w pomieszczeniu sąsiednim, podane parametry montażu nie mogą stanowić podstawy kalkulacji oferty, której podstawą powinna być wizja lokalna.)

Ad. 2. Dostawa klimatyzatorów przenośnych:

W zakresie zadania jest dostawa 2 kompletów klimatyzatorów przenośnych do obiektu PAŻP CZRL, Warszawa, ul. Wieżowa 8. Klimatyzator powinien spełniać co najmniej następujące parametry:

Rodzaj klimatyzatora	Klimatyzator przenośny typu monoblok z rurą odprowadzającą ciepło na zewnątrz.
Moc chłodnicza	2,9 kW
Tryby pracy	Wentylacja, chłodzenie, odwilżanie
Klasa energetyczna	B
Poziom hałasu	52 dB
Zasilanie	230V, 50Hz
Zakres regulacji temperatury	18°C - 28°C
Masa własna	Nie więcej niż 35 kg
Wymagania dodatkowe	Kółka umożliwiające przemieszczanie , ekologiczny czynnik chłodniczy

3. Dodatkowe informacje.

Okres gwarancji 36 miesięcy. W okresie gwarancji oferent będzie wykonywał przeglądy serwisowe (dwukrotne w ciągu roku) oraz usuwał awarie w ciągu 12 godzin. Wskazane jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem w Ośrodku Radarowym w miejscowości Lipniki Stare k/Pułtuska. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Kierownikiem Zespołu Systemów Obiektowych p. Marianem Justyńskim pod numerem: (22) 574 53 54. Oferta sporządzona jest na koszt i ryzyko Oferenta. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

4. Oferta powinna zawierać:

- typ proponowanych klimatyzatorów
- karty katalogowe proponowanego klimatyzatorów
- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Oferty prosimy składać do dnia 18.05.2012r. na nasz adres
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faksu
(22) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną i.korybut@pansa.pl
Dodatkowe informacje 22 574 63 33.