

Ogłoszenie na wykonanie wymiany pompy głębinowej w Ośrodku Radarowym w miejscowości Lipniki Stare k/Pułtуска o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, późn. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pompy głębinowej. Przedmiotowa studnia jest głębokości ok. 250m o średnicy rury osłonowej 16". Pompa jest zawieszona na rurociągu dn 2" na głębokości ok. 35 m. w Ośrodku Radarowym w Lipniki Stare / Pułtуска.

2. Zakres prac.

- a. Wymiana istniejącej pompy głębinowej wraz z kablem zasilającym na nową o wydajności 6 – 18 m³/h i podnoszeniu 80 – 40 m
- b. Wymiana wodomierza dn 50 Qn 15 m³/h
- c. Wymiana rury Dn 50 długości ok. 35 mb
- d. Wymiana wyłącznika głównego wraz z montażem zabezpieczenia sterującego
- e. Wykonanie konserwacji głowicy cembrowiny studni
- f. Wykonanie rozruchu
- g. Dezynfekcja ujęcia wody
- h. Wykonanie badania fizykochemicznego i bakteriologiczne wody

3. Dodatkowe informacje.

Wskazane jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem w Ośrodku Radarowym w miejscowości Lipniki Stare k/Pułtуска. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Kierownikiem Zespołu Radiolokacji Pułtusk pod numerem: 603 958 083. Oferta sporządzona jest na koszt i ryzyko Oferenta. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

4. Oferta powinna zawierać:

- typ oferowanej pompy wraz z danymi technicznymi
- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania,
- okres gwarancji,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Oferty prosimy składać do dnia 10.05.2012r. na nasz adres
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul.
Wieżowa 8, nr. faksu (022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną i.korybut@pansa.pl
Dodatkowe informacje 22 574 63 33.

