



**Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia do
WOUZ nr AZTS -2227 - 1 / /2015**

Inicjator AZTS

Strona 1 z 1

Data: 2015-09-0

W zakresie wniosku zakupowego AZTS-2227-1/ /2015 jest wykonanie w pomieszczeniu B-001 , budynku CZRL remontu ściany ze względu na odkształcenia mechaniczne i kanału wentylacyjnego w którym są nieszczelności.

Zakres prac obejmuje :

- zabezpieczenie pomieszczenia.
- rozbiórkę ścian gipsowych i sufitu podwieszanego.
- wymiana / naprawa / kanału wentylacyjnego .
- wykonanie / naprawa / izolacji na kanale wentylacyjnym.
- wykonanie naprawy ściany, z podwójnej płyty gipsowo kartonowej na stelażu wraz z izolacją z wełny.
- gipsowanie malowanie , tapetowanie .
- sprzątnięcie, wywóz i utylizację materiałów z remontu.

KIEROWNIK
Zespołu Systemów Obiektowych
09.09.2015
Marian Justyński