



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 07-09-12

AJZ-224-103-12/3648/MW/12

Do

**Wykonawców biorących udział
w postępowaniu**

AJZ-224-103/2012

dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w – sprawa numer AJZ-224-103/2012

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej w technologii narciarskiej posiadającej certyfikat IAAF-Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych?

Nawierzchnia posiada wszystkie wymagane dokumenty.

Parametry nawierzchni:

grubość: 13 ± 1

wyrównalność na rozciąganie (MPa): $0,85 \pm 0,04$

wydłużenie względne przy rozciąganiu (%): 53

wyrównalność na rozdzielanie (N): > 140

sztywność, aparat Stuttgart (mm): $0,086 \pm 0,007$

mrozoodporność: wygląd nawierzchni bez zmian

odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych: wygląd bez zmian, spadek wyrównalności na rozciąganie %: 0,0

odporność na uderzenie mm²: 630 ± 90

odporność na starzenie, stopień skali szarej: 5

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę parametrów nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Podane parametry nawierzchni poliuretanowej Zamawiający określił jako wymagania, które odpowiadają jego wymaganiom.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie kortu tenisowego z profesjonalną nawierzchnią tenisową typu trawa syntetyczna z certyfikatem ITF, posiadającą poniższe parametry:

wys. włókna: 15mm

struktura: fibrylowana, polipropylen

dfex: 6600

całkowita ilość kepek: 42.000/m²

ilość włókien: 84.000/m²

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów nawierzchni kortu tenisowego.

Podane parametry trawy syntetycznej Zamawiający określił jako wymogi i dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, za pomocą cech technicznych odpowiadającym jego wymaganiom.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 22 574 63 79.

Z poważaniem
z up. Kierownika Zamawiającego
Przewodniczący Komisji

Krzysztof Binkowski

