



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 08.12.2011 roku

AJZ-224-87/2011/388/KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-87/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę, wyposażenie oraz uruchomienie ośrodków radiokomunikacyjnych (OR) na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w miejscowościach: Trzebielino, Kokoszki, Somonino, Złota Karczma - sprawa numer - sprawa numer AJZ-224-87/2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 9 grudnia 2011 roku.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

W odniesieniu do wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.12.2011, proszę o informację czy zamawiający dopuszcza utwardzenie drogi dojazdowej z kostki brukowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Tak, pod warunkiem zachowania parametrów nośności 10t i szerokości 3m. Ponadto należy zapewnić odpływ wody na działkę PAŻP, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszczamy również wykonanie rynny spływowej z odprowadzeniem wody na teren do tego przystosowany.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem
Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej



Magdalena Buczak