

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ **POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY**

Warszawa, dnia ¹⁸11.2011 roku

AJZ-224-87/2011/³⁶¹².../KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-87/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę, wyposażenie oraz uruchomienie ośrodków radiokomunikacyjnych (OR) na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w miejscowościach: Trzebielino, Kokosзки, Somonino, Złota Karczma - sprawa numer - sprawa numer AJZ-224-87/2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW **ZAMÓWIENIA**

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy z **dniami 10-16 listopada 2011 roku**.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Zwracamy się z prośbą o określenie terminu w którym mają zostać przeprowadzone testy odbioru końcowego urządzeń (SAT). Brak określenia takiego terminu może stanowić źródło

ewentualnych sporów pomiędzy stronami umowy w przypadku niedokonywania bądź przedłużającego się odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

O gotowości do przeprowadzenia testów odbioru końcowego urządzeń SAT zawiadamia Wykonawca. Zgodnie z zapisami § 6 pkt 3.2 Istotnych postanowień umowy, Zamawiający ma określony termin przystąpienia do tych odbiorów – 5 dni.

PYTANIE 2

Zwracamy się z prośbą o wskazanie terminu, w którym Zamawiającym jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a co za tym idzie do podpisania protokołu odbioru końcowego, który stanowi – zgodnie z treścią § 17 ust. 5 – podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Brak określenia takiego terminu może stanowić źródło ewentualnych sporów pomiędzy stronami umowy w przypadku niedokonywania bądź przedłużającego się odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zgodnie z par. 14 ust. 6 Istotnych postanowień umowy Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego obiektu w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu przez obiekt gotowości do odbioru końcowego.

Szczegółowa procedura Odbioru Końcowego jest opisana w par. 14 Istotnych postanowień umowy.

PYTANIE 3

W § 16 ust. 5 pkt 3 oraz w § 15 ust. 9 pkt 3 wzoru umowy Zamawiający określił kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy i nieterminowego wykonania czynności gwarancyjnych.

Zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”, bądź dodać do słowa „opóźnienie” sformułowania „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” albo „z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca” albo „z winy Wykonawcy”.

Użycie słowa „opóźnienie” w języku prawnym implikuje znaczne zwiększenie odpowiedzialności Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za okoliczności, za które na zasadach ogólnych odpowiedzialności nie ponosi (np. osoby trzecie nie będące jego podwykonawcami), w tym również leżące po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy w mocy.

PYTANIE 4

Załącznik A poz.A1 pkt 8e 9 strona 33 – określa konieczność wyposażenia w zespoły spalinowo – elektryczne Ośrodki Radiowe Złota karczma, Kokoszki oraz OR Rx Trzebielino a załącznik D poz.D.1 pkt. 1.14 strona 71 określa konieczność wyposażenia w ww. zespoły Ośrodki ORTx Trzebielino, ORRx Trzebielino, OR Złota Karczma, OR Kokoszki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

OR/Tx Trzebielino posiada już zainstalowany agregat prądotwórczy pokrywający potrzeby zarówno istniejącego DME jak i planowanego OR/Tx. Dlatego urządzenia i kontener muszą być podłączone do tego agregatu. Opis w SIWZ dotyczy tylko podłączeń nowych instalacji i urządzeń a nie dostawy dodatkowego agregatu. Zespoły spalinowo – elektryczne należy uwzględnić dla OR Złota Karczma, OR Kokoszki i OR Rx Trzebielino.

PYTANIE 5

Brak informacji o konieczności wyposażenia lub nie OR Somonino w ww. zespół spalinowo-elektryczny i UPS.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

Zamawiający nie wymaga w obiekcie OR Somonino agregatu (zespołu spalinowo elektrycznego). Natomiast wymaga zainstalowania UPS.

PYTANIE 6

Czy budowa ogrodzeń dla OR Kokoszki, ORTx Trzebielino, OR Złota Karczma musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 30 kwietnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. Nr 122 z 2004 roku). Jeśli nie to prosimy o sprecyzowanie wymagań.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6

Zamawiający potwierdza, iż wskazane ogrodzenia winny zostać wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30 kwietnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2004 roku Nr 122 poz.).

PYTANIE 7

Sprecyzowanie zakresu robót budowlanych w celu przeprowadzenia remontu 2 pomieszczeń TI w Ośrodku OR Somonino. Załącznik A rozdział A2.2. pkt. 1b i c.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7

Szczegóły zakresu robót budowlanych w celu przeprowadzenia remontu 2 pomieszczeń TI w Ośrodku OR Somonino określi Wykonawca w projekcie budowlanym. Zakres wyposażenia i wykończenia powinien być analogiczny jak w przypadku kontenerów.

PYTANIE 8

Uszczegółowienie parametrów przyłącza telekomunikacyjnego dla OR Kokoszki (np.: wymagana ilość sygnałów).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8

Przyłącza telekomunikacyjnego dla OR Kokoszki nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Łącze zostanie doprowadzone przez Zamawiającego a medium określi operator telekomunikacyjny.

PYTANIE 9

Określenie czy do zakresu prac Wykonawca ma przyjąć demontaż systemów antenowych telefonii komórkowej zainstalowanych na wieży i na terenie Ośrodka Złota Karczma (załącznik A rozdział A.2.4. pkt 1a).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje demontażu systemów antenowych telefonii komórkowej zainstalowanych na wieży i na terenie Ośrodka Radiokomunikacyjnego Złota Karczma.

PYTANIE 10

Prosimy również o informację czy PAŻP dysponuje badaniami geotechnicznymi miejsc posadowienia wież w OR Trzebielino, Kokoszki, Somonino, Złota Karczma.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10

Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi miejsc posadowienia wież w OR Trzebielino, Kokoszki, Somonino, Złota Karczma.

PYTANIE 11

Prosimy o doprecyzowanie, w jakim standardzie mają być wyremontowane pomieszczenia w lokalizacji Somonino?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11

Szczegóły zakresu robót budowlanych w celu przeprowadzenia remontu 2 pomieszczeń TI w Ośrodku OR Somonino określi Wykonawca w projekcie budowlanym. Zakres wyposażenia i wykończenia powinien być analogiczny jak w przypadku kontenerów.

PYTANIE 12

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla lokalizacji Somonino, w jakiej klasie mają być wykonane drzwi antywłamaniowe i czy mają być ognioodporne?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12

Wymagane jest zabezpieczenie mechaniczne w formie atestowanych zamków mechanicznych, instalowanych w drzwiach wejściowych kontenera (pomieszczenia).

PYTANIE 13

Po czyjej stronie leży koszt odszkodowania za przejście z kablem przez działki innych właścicieli?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13

Koszt odszkodowania za przejście z kablem przez działki innych właścicieli leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 14

Proszę podać zakładane moce odbiorów dla obiektów wymienionych w postępowaniu - czyli: Trzebielino, Somonino, Kokoszki, Złota Karczma.

Są to dane niezbędne do doboru agregatów, UPSów, i sterujących SZRów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14

Wyliczenie mocy odbiorów dla obiektów jest zadaniem Wykonawcy wchodzącym w skład przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 15

Proszę potwierdzić założenie przez nas wysokości nowo budowanych wież dla poszczególnych obiektów: Trzebielino Rx h=41m , Somonino h=46m, Kokoszki h=46m, Złota Karczma h=51m.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15

Określenie wysokości wież dla obiektów jest zadaniem Wykonawcy wchodzącym w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie własnych obliczeń, symulacji oraz doświadczenia określił jedynie minimalną wysokość zawieszenia anten uwzględniając konieczność zapewnienia w przestrzeni powietrznej wymaganego natężenia pola elektrycznego oraz wymaganą czułość. Wykonawca na podstawie własnych obliczeń, symulacji i doświadczenia może zweryfikować na etapie projektu przyjęte przez zamawiającego wysokości. Zmiany takie, zgodnie z SIWZ będą jednak wymagać zgody Zamawiającego i powinny być przez Wykonawcę uzasadnione.

PYTANIE 16

Czy na obiektach dopuszczacie państwo zainstalowanie kontenerów technologicznych w innej technologii niż żelbetowa - posiadających parametry zawarte w SIWzie ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16

Zamawiający nie dopuszczacie zainstalowania kontenerów technologicznych w innej technologii niż żelbetowa.

PYTANIE 17

Czy posiadacie Państwo ekspertyzy geologiczne w/w obiektów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17

Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi miejsc posadowienia wież w OR Trzebielino, Kokoszki, Somonino, Złota Karczma.

PYTANIE 18

Czy oświetlenie przeszkodowe wieży może być zainstalowane na dwóch poziomach - Szczyt i środek wieży (tak jak u operatorów komórkowych)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18

Zamawiający potwierdza, że oświetlenie przeszkodowe wieży może być zainstalowane na dwóch poziomach - Szczyt i środek wieży, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.).

PYTANIE 19

Prosimy o wyjaśnienie:

dot. multipleksery wyposażone w porty wyjściowe E1 i IP.

Opis nie obejmuje informacji na temat ilości oraz rodzajów portów użytkowych wymaganych do przesłania.

Informacja na temat portów użytkowych jest niezbędna do właściwego zaprojektowania wyposażenia multiplekserów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19

Multipleksery muszą być wyposażone w co najmniej 8 portów E1 oraz co najmniej 6 portów IP.


Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 574 63 79.

Z poważaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej



Magdalena Buczak