



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 10.11.2011 roku

AJZ-224-87/2011/.../KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-87/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę, wyposażenie oraz uruchomienie ośrodków radiokomunikacyjnych (OR) na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w miejscowościach: Trzebielino, Kokosзки, Somonino, Żłota Karczma - sprawa numer - sprawa numer AJZ-224-87/2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy z **10-24 listopada 2011 roku**.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

W treści załącznika nr 1 do SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy) w części 3 (Część informacyjna) w punkcie 13 zawarł wymóg przedstawienia polisy ubezpieczeniowej na cały okres trwania umowy oraz gwarancji i rękojmi.

Ponieważ polisy odpowiedzialności cywilnej zwyczajowo posiadają roczny okres obowiązywania prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści aby wykonawca w chwili zawierania umowy przedłożył aktualną na dzień podpisania umowy polisę OC oraz dodatkowo złożył zobowiązanie o odnawianiu tej polisy w okresie trwania umowy oraz gwarancji i rękojmi. Jednocześnie każdorazowo po dokonaniu odnowienia polisy Wykonawca przedkładałby dowód zawarcia nowej polisy wraz z dowodem jej opłacenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca w chwili zawierania umowy w przedmiotowej sprawie przedłożył aktualną na dzień podpisania tej umowy polisę OC oraz dodatkowo złożył zobowiązanie o odnawianiu tej polisy w okresie trwania umowy oraz gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga aby każdorazowo po dokonaniu odnowienia polisy (w treści uzgodnionej z Zamawiającym) Wykonawca przedłożył dowód zawarcia nowej polisy wraz z dowodem jej opłacenia co najmniej 14 dni przed końcem ważności aktualnej polisy OC.

PYTANIE 2

W § 13 ust. 5 lit. b) i c) wzoru umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo m.in. do odstąpienia do umowy (pkt b)) oraz powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych Umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

Ponieważ powyższe uprawnienia nie są niczym ograniczone, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie uzależnienia możliwości skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnień od uprzedniego wezwania Wykonawcy na piśmie do zmiany sposobu wykonywania robót i/lub naprawienia szkód i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu terminu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający zmienia treść SIWZ – modyfikacja nr 2 poniżej.

PYTANIE 3

W § 19 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy Zamawiający wskazał możliwość odstąpienia od umowy w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy.

Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, jakiego rodzaju „zajęcie majątku” Zamawiający ma na myśli.

Pojęcie „zajęcia majątku” nie zostało w umowie zdefiniowane. Nie jest to również *stricte* pojęcie prawne. Pod pojęciem tym można rozumieć m.in. tzw. zajęcie komornicze na skutek uzyskania przez wierzyciela Wykonawcy tytułu wykonawczego np. w postaci wyroku sądowego zasądzającego jakąś należność. Należy zauważyć, że komentowany zapis

umowny nie precyzuje, jakiego rodzaju zajęcie chodzi, tj. nie wprowadza np. wymogu, aby było to zajęcie majątku określonej wielkości. Innymi słowy przesłanka „zajęcia majątku” jest spełniona również wówczas, gdy wierzyciel Wykonawcy uzyska zajęcie nawet 100 złotych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie „zajęcie majątku” ma zdecydowanie znaczenie prawne. Określa ono czynności komornika sądowego wykonywane na zlecenie wierzyciela celem odzyskania sumy egzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym lub celem prowadzenia postępowania zabezpieczającego, które ma zabezpieczyć wykonanie obowiązków przyszłego dłużnika. Dla przykładu można tylko wskazać przepisy art. 747 i nast. kpc, art. 882 i nast. kpc, art. 895 i nast. kpc i inne. Z uwagi na powyższe w ocenie Zamawiającego pojęcie „zajęcie majątku” jest dostatecznie i precyzyjnie wyjaśnione przez obowiązujące przepisy prawa.

PYTANIE 4

Wskazanie miejsca przekazania zdemontowanej wieży w OR Złota Karczma. Załącznik A rozdział A2.4. pkt 1a

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Zamawiający zmienia treść SIWZ – modyfikacja nr 3 poniżej.

PYTANIE 5

Wg. punktu 2.2.1 SIWZ Zamawiający wymaga aby nierównomierność charakterystyki promieniowania anteny nie przekraczała $+ _ 2,5\text{dB}$ przy zysku antenowym nie mniejszym niż 4dBi.

Dla uzyskania powyższych parametrów prawdopodobnie konieczne będzie zastosowanie anteny złożonej z więcej niż dwóch elementów, co może utrudnić komunikację (przechodzenie) między poszczególnymi poziomami anten.

Czy Zamawiający podtrzymuje wymagane w SIWZ parametry promieniowania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania. Zadaniem projektanta jest takie zaprojektowanie konstrukcji, aby zapewnić wszystkie wymagane parametry, w tym swobodę przejścia.

PYTANIE 6

Co Zamawiający rozumie przez pozwolenie radiowe podane w SIWZ pkt 5 trzeciej części informacyjnej.

Czy Zamawiający potwierdza, że uzyskanie tych pozwoleń będzie należało do obowiązków Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6

Przez pozwolenie radiowe Zamawiający rozumie zgodę UKE na emisję radiową. Zamawiający potwierdza, że uzyskanie tych pozwoleń jest obowiązkiem Wykonawcy (jeśli konieczne będzie ich uzyskanie).

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, czy linie kablowe zasilające Ośrodki Radiowe muszą być miedziane

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7

Zamawiający potwierdza, że linie kablowe zasilające Ośrodki Radiowe muszą być miedziane.

PYTANIE 8

Na stronie 32, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A1 Wymagania ogólne p.pkt. 7 Dla każdego OR Wykonawca zapewni, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość przyłączenia telekomunikacyjnego łącza cyfrowego. Wybór łącza oraz medium zostanie dokonany przez Zamawiającego w zależności od warunków lokalnych.

Czy w związku z powyższym oczekujecie Państwo wyposażenia kontenerów / pomieszczeń w urządzenia, osprzęt (szafy 19? Przełącznice?...) umożliwiające podłączenie tych łącz?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8

Wykonawca zapewni miejsce na przyłączenie medium transmisyjnego o przepływności 2 Mbit/s (co najmniej cztery strumienie) doprowadzonego w formie światłowodu, radiolinii lub kabla miedzianego, między innymi miejsca na przełącznicy, w szafie dla urządzeń transmisyjnych (co najmniej 5U) itp. Dotyczy to także wykonania kanalizacji kablowej ze studnią telekomunikacyjną w granicy działki (tuż przed lub za ogrodzeniem).

PYTANIE 9

Na stronie 33, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.1.1 Wymagania dotyczące wież, p.pkt 9 9. Wszystkie konstrukcje stalowe muszą być ocynkowane ogniowo oraz malowane dwukrotnie jeżeli będzie to wymagane przez Zamawiającego bądź ULC.

Czy niezależnie od wymagań ULC, które zostaną określone na etapie projektowania i uzgodnień, Zamawiający wymaga malowania wież na moment składania oferty? Czy taki wymóg powstanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy będzie tego wymagał ULC?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9

Zamawiający będzie wymagał malowania konstrukcji stalowych ale także samych wież tylko gdy taki wymóg zostanie postawiony przez ULC lub inny Urząd albo gdy taki wymóg będzie wynikał z norm lub przepisów szczególnych.

PYTANIE 10

Na stronie 41, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), OR Kokoszki w pkt. 2. Informacje oraz wymagania dodatkowe, p.pkt c) informujecie Państwo o odległość do linii SN ok. 340m i odległość do stacji transformatorowej ok. 400m;

Jakie jest przeznaczenie tej informacji?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10

Informacje te należy uwzględnić przy określaniu warunków propagacyjnych.

PYTANIE 11

Na stronie 41, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), OR Kokoszki w pkt. 2. Informacje oraz wymagania dodatkowe, p.pkt e) kable zasilające obiekt powinny być miedziane, pięciożyłowe;

Prosimy o potwierdzenie ww. wymogu w odniesieniu do tzw. WLZ, tj. od miejsca przyłączenia w kierunku do kontenera/pomieszczenia

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11

Zamawiający potwierdza ww. wymóg.

PYTANIE 12

Na stronie 41, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.2 OR Kokoszki w pkt. 1. Zakres wykonania p.pkt c) wyremontować drugie pomieszczenie TI (wymiary 4m x 3,5m), przystosować pomieszczenie na potrzeby przeniesienia łączy TP S.A.;

Prosimy o określenie rodzaju łączy TP S.A., które mają zostać przeniesione, i sposobu w jaki należy przystosować to pomieszczenie do ich przeniesienia. Czy w związku z tym zakresem koniecznym będzie dostawa jakichkolwiek urządzeń?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12

Przyłącze TP S.A. zostało już przeniesione. Przygotowanie pomieszczenia określi projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

PYTANIE 13

Na stronie 42, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.2 OR Kokoszki w pkt. 1. Zakres wykonania p.pkt e) żądają Państwo by wymienić istniejący system odwodnienia okolic budynku na PCV;

Czy macie Państwo na myśli drenaż czy też inne odwodnienie powierzchniowe okolic budynku. Według danych wizji lokalnej w ww. obiekcie brak jest widocznego istniejącego odwodnienia budynku.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13

Ma być zapewnione pełne odwodnienie placu manewrowego przed budynkiem i najbliższego otoczenia budynku, zwłaszcza w okolicy wejść. Sposób odprowadzenia wód opadowych określi Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYTANIE 14

Na stronie 42, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.2 OR Kokoszki w pkt. 1. Zakres wykonania p.pkt h) Wymagacie Państwo, po wybudowaniu wieży radiowej zdemontowania obecny maszt wraz z systemami antenowymi.

Czy maszt i system antenowy należy zdemontować w sposób umożliwiający jego późniejszy ponowny montaż, czy też zostanie on przeznaczony do złomowania?

Prosimy o sprecyzowanie miejsca, w które Wykonawca będzie zobowiązany przekazać zdemontowany maszt.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14

Maszty i inne konstrukcje - utylizować. Urządzenia dostarczyć do TWR Gdańsk (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym po sprawdzeniu ich stanu po zdemontowaniu).

PYTANIE 15

Na stronie 43, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.3/Rx Trzebielino w pkt. 2. Zakres prac do wykonania w ramach OR/Rx p.pkt a) Wymagacie Państwo by doprowadzić zasilanie ze stacji transformatorowej dwoma niezależnymi kablami miedzianymi 5-cio żyłowymi (odległość ok. 300m);

Jak interpretować ten zapis w związku z informacją zawartą w warunkach przyłączenia? Czy mamy ułożyć dodatkowe linie zasilające?, jeżeli tak to do której stacji transformatorowej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15

Jest to kabel rezerwowy, niezwiązany z warunkami technicznymi ZE. Kable należy zakończyć w rozdzielniach elektrycznych kontenerów i umożliwić ręczne przyłączenie tego kabla w sposób następujący:

a/ zasilanie w Rx - odbiory w Tx

b/ zasilanie w Tx - odbiory w Rx

wskazane jest zastosowanie zabezpieczenia uniemożliwiającego jednoczesne przyłączenia zasilania w obu obiektach. Kabel ten nie będzie przyłączony do sieci publicznej i nie podlega odbiorowi przez ZE.

PYTANIE 16

Na stronie 45, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.4 OR Złota Karczma w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt a) Wymagacie Państwo, zdemontowania istniejącej wieży wraz z systemami antenowymi i przekazania jej w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Czy wieża i systemy antenowe należy zdemontować w sposób umożliwiający jego późniejszy ponowny montaż, czy też zostaną one przeznaczone do złomowania?

Prosimy o sprecyzowanie miejsca, w które Wykonawca będzie zobowiązany przekazać zdemontowane elementy OR Złota Karczma.

Czy systemy antenowe operatorów telefonii komórkowej mają zostać zdemontowane w ramach tego postępowania, czy też zostaną wcześniej zdemontowane przez operatorów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16

Maszty i inne konstrukcje - utylizować. Urządzenia dostarczyć do TWR Gdańsk (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym po sprawdzeniu ich stanu po zdemontowaniu). Telefonía komórkowa sama zdemontuje swoje anteny. Pozostałe po tym demontażu konstrukcje należy także utylizować.

PYTANIE 17

Na stronie 45, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.4 OR Złota Karczma w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt c, Wymagacie Państwo, zdemontowania kontenera telekomunikacyjnego i przekazania go jednostce policyjnej.

Czy zakres tego posterowania dotyczy tylko zdemontowania ww kontenera w zakresie umożliwiającym jego dalszy transport pionowy? Czy też mamy zapewnić transport zdemontowanego kontenera w miejsce wskazane przez decydentów jednostki policyjnej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17

Wykonawca ma zapewnić transport zdemontowanego kontenera w miejsce wskazane przez decydentów jednostki policyjnej.

PYTANIE 18

Na stronie 45, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.4 OR Złota Karczma w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt e, wymagacie Państwo demontażu ogrodzenia.

Prosimy o informację, co należy zrobić z ww. zdemontowanym ogrodzeniem? Czy ma być złomowane?. Jeżeli tak to na czyj koszt?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18

Zdemontowane ogrodzenie Wykonawca ma zezłomować.

PYTANIE 19

Na stronie 45, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.4 OR Złota Karczma w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt g, wymagacie Państwo zmodernizowania infrastruktury energetycznej.

Czy nowe kable należy ułożyć po tej samej trasie po której bieżą obecne? Czy miejsca przyłączenia pozostają bez zmian?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19

Przebieg i miejsce przyłączenia podobnie jak ewentualne usunięcie istniejącego kabla uzgodni z właścicielem terenu i urzędami projektant.

PYTANIE 20

Na stronie 46, Załącznik A, Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.4 OR Złota Karczma w pkt. 2. Informacje oraz wymagani dodatkowe p.pkt b, wymagacie zaprojektowania wieży uwzględniając jej kolokację z operatorami telefonii komórkowej, tj 12 anten sektorowych oraz 2 anteny radiolinii.

Prosimy o informacje - dokumenty, umożliwiające zaprojektowanie ww. wieży, tj.:

- podanie rodzajów anten – nazwa model, nr. katalogowy,
- podanie wysokości zawieszenia ww. anten,
- podanie azymutów dla ww anten.

Jednocześnie prosimy o wskazanie:

- w jaki sposób mamy rozwiązywać ewentualne sprzeczne interesy operatorów i PAŻP?
- kto i w jaki sposób będzie decydował, który z użytkowników ma pierwszeństwo w zajmowaniu miejsca, przez określenie wysokości ich zawieszenia pod swoje anteny?
- kto i w jaki sposób będzie odpowiedzialny za odpowiednia separację w pionie i poziomie wszystkich systemów antenowych, tj. VHF, UHF i operatorów komórkowych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20

Zamawiający założył możliwość powieszenia anten operatorów najwyżej do wysokości 34 m n.p.t. Zakładany maksymalny ciężar anten zgodnie z danymi operatorów sieci komórkowej. Szczegóły musi uzgodnić projektant. Wszelkie różnice zdań pomiędzy operatorami będzie arbitralnie rozstrzygał Zamawiający, jako właściciel obiektu.

PYTANIE 21

W związku z demontażem istniejącego obiektu, prosimy o precyzyjne określenie zakresu, który będzie realizowany przez operatorów

Czy w ramach zawartych porozumień PAŻP/Jednostka Policji – Operatorzy, ci ostatni zdemontują systemy antenowe (anten, feedery, kable zasilające i transmisyjne), urządzenia/kontenery będące ich własnością, fundamenty do ww. urządzeń/kontenerów, kablowe linie zasilające ww. urządzenia/kontenery?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21

Operatorzy komórkowi wykonają demontaż we własnym zakresie. Policja - w zakresie ograniczonym. Należy założyć że anteny, kontener i urządzenia będą zamontowane ponownie w tej samej lokalizacji (wtedy Wykonawca powinien uwzględnić w swoim zakresie ich demontaż, przechowanie i ponowny montaż, jeśli na czas robót, elementy przewidziane docelowo do pozostawienia należy usunąć z placu budowy), bądź innej, wskazanej przez KW Policji, wtedy Wykonawca musi jedynie przewidzieć ich demontaż, transport i przechowanie. Montaż KW przeprowadzi wówczas we własnym zakresie.

PYTANIE 22

Czy wymóg określony przez Warunek nr 2 SIWZ by Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określony w pkt. c)

Jak niżej:

‘dysponować osobami (minimum po jednej) posiadającymi świadectwa kwalifikacji typu „D” i „E” uprawniające do zajmowania się odpowiednio dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektrycznych o napięciu min. 1kV’

Może zostać spełniony przez jedną osobę posiadającą świadectwa kwalifikacji typu „D” i „E”?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22

Wskazany wymóg może zostać spełniony przez jedną osobę.

PYTANIE 23

Zgodnie z wydanymi dla PAŻP warunkami zasilania OR Trzebielino zasilanie do Ośrodka Radiowego Rx winno być wykonane z 2 stacji transformatorowych tj:

a/ podstawowe - ze stacji transformatorowej Trzebielino-Osiedle zlokalizowanej w Trzebielinie działka nr. 480,

b/ rezerwowe – ze stacji transformatorowej nr. 04-0689 Dolno.

W SIWZ str43 Rozdział A.2.3 pkt 2 ppkt.a jest:

Doprowadzić zasilanie ze **stacji transformatorowej** dwoma niezależnymi kablami miedzianymi 5-żyłowymi (odległość około 300m).

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowe zasilanie winno być doprowadzone z jednej stacji i której. Jeśli z dwóch stacji czy z każdej stacji maja być ułożone 2 niezależne linie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23

Z każdej stacji ma być doprowadzony jeden kabel.

PYTANIE 24

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostawy radiostacji bez interfejsu E1?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 24

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń radiokomunikacyjnych nie posiadających niezależnego, wbudowanego interfejsu E1, jednakże z funkcjonalnością opisaną w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 23.11.2011 (AJZ-224-87/2011/3684/KB/2011).

PYTANIE 25

Odnosnie zapisu zamieszczonego w SIWZ, Załącznik E, Wymagania dotyczące części zapasowych:

Punkt E1 ppkt 1.7 Sześć modułów zdalnego sterowania oraz analogicznie Punkt E2 ppkt. 1.5 Osiem modułów zdalnego sterowania.

Jak należy rozumieć powyższy zapis: czy są to pełne zestawy stacji zdalnego sterowania i monitoringu z kompletnym wyposażeniem i licencjami na oprogramowanie wg ilości podanych w powyższych punktach (czyli $6 + 8 = 14$ kompletów). Zasadność posiadania tak wielu zapasowych stacji zdalnego sterowania oraz monitorowania wydaje się być nieadekwatna do ilości zamawianych zestawów radiowych. Czy z punktu widzenia licencjonowania mamy traktować te zapasowe zestawy jako dodatkowe i mogące być włączone operacyjnie do systemu jako dodatkowe stacje zdalnego sterowania i monitorowania czy będzie to wyłącznie zastępowanie uszkodzonych zestawów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25

Moduły zdalnego sterowania wymienione w częściach zapasowych są urządzeniami opcjonalnymi, których dostawę Zamawiający wymaga w przypadku zastosowania takiego rozwiązania przy dołączeniu urządzeń radiokomunikacyjnych do centrali VCS. Moduły te nie dotyczą stanowiska zdalnego sterowania i monitoringu.

Na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Modyfikacja SIWZ 1

1. Miejsce zmiany w SIWZ	Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia umowy par. 3 ust. 3.21
Zapis poprzedni	do przekazania Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz związane z nimi ogólne warunki ubezpieczenia najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego. Strony muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polis ubezpieczeniowych lub przedłużenia terminu wykonania Umowy, stosowne polisy muszą być odpowiednio przedłużone i przekazane Zamawiającemu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży w wymaganym czasie polisy lub jej przedłużenia, będą naliczane kary umowne w wysokości 0,01% Wynagrodzenia określonego w §10 ust.1 Umowy za każdy dzień braku polisy. Zamawiający ma prawo do

	odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie przedstawienia polis w terminie czternastu (14) dni od podpisania Umowy. Przedłużenie ważności polis następuje bez wezwania Zamawiającego.
Zapis wprowadzony	do przekazania Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz związane z nimi ogólne warunki ubezpieczenia najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego. Strony muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polis ubezpieczeniowych lub przedłużenia terminu wykonania Umowy, stosowne polisy muszą być odpowiednio przedłużone i przekazane Zamawiającemu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży w wymaganym czasie polisy lub jej przedłużenia, będą naliczane kary umowne w wysokości 0,01% Wynagrodzenia określonego w §10 ust.1 Umowy za każdy dzień braku polisy. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie przedstawienia polis w terminie czternastu (14) dni od podpisania Umowy. Przedłużenie ważności polis następuje bez wezwania Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby każdorazowo po dokonaniu odnowienia polisy (w treści uzgodnionej z Zamawiającym) Wykonawca przedłożył dowód zawarcia nowej polisy wraz z dowodem jej opłacenia co najmniej 14 dni przed końcem ważności aktualnej polisy OC.
2. Miejsce zmiany w SIWZ	Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia umowy par. 19
Zapis poprzedni	Oprócz przypadków wymienionych w przepisach, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia lub wypowiedzenie Umowy z winy Wykonawcy gdy:
Zapis wprowadzony	Oprócz przypadków wymienionych w przepisach, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia lub wypowiedzenie Umowy z winy Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do zmiany sposobu wykonywania robót i/lub naprawienia szkód i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu terminu, gdy:
3. Miejsce zmiany w SIWZ	Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia umowy par. 3 ust. 3.13
Zapis poprzedni	jako wytwarzający odpady, do przestrzegania przepisów formalnych-prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2010 nr 185 poz. 1243) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i poniesienia kosztów utylizacji lub zagospodarowania odpadów, oraz <u>przetawienia decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,</u>
Zapis wprowadzony	jako wytwarzający odpady, do przestrzegania przepisów formalnych-prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2010 nr 185 poz. 1243) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i poniesienia kosztów utylizacji lub zagospodarowania odpadów, w tym zdemontowanych konstrukcji stalowych (m.in. wieża w Złotej Karczmi i maszt w Somoninie) oraz <u>przetawienia decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,</u>
4. Miejsce	Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia umowy par. 23 ust. 7


zmiany w SIWZ	
Zapis poprzedni	Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, jeżeli będzie to spowodowane siłą wyższą, na którą nie mają wpływu. Dla celów zawieranej Umowy "siłą wyższą" jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności w momencie podpisania Umowy. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez kar i odszkodowań, jeżeli to jest możliwe po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
Zapis wprowadzony	Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, jeżeli będzie to spowodowane siłą wyższą. Dla celów zawieranej Umowy "siłą wyższą" jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności w momencie podpisania Umowy. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez kar i odszkodowań, jeżeli to jest możliwe po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
4. Miejsce zmiany w SIWZ	SIWZ Rozdział XII pkt 1.1
Zapis poprzedni	Ofertę w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu należy złożyć: do dnia 5.12.2011 r. do godz. 13:00 w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 02-284 Warszawa ul. Al. Krakowska 4/6 pok. 007 – Kancelaria
Zapis wprowadzony	Ofertę w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu należy złożyć: do dnia 12.12.2011 r. do godz. 13:00 w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 02-284 Warszawa ul. Al. Krakowska 4/6 pok. 007 – Kancelaria
6. Miejsce zmiany w SIWZ	SIWZ Rozdział XII pkt 2.2.
Zapis poprzedni	Posiedzenie Komisji przetargowej odbędzie się w: w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 02-284 Warszawa ul. Al. Krakowska 4/6 SALA KONFERENCYJNA – sala nr 2 w dniu 5.12.2011 r. do godz. 13:30
Zapis wprowadzony	Posiedzenie Komisji przetargowej odbędzie się w: w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 02-284 Warszawa ul. Al. Krakowska 4/6 SALA KONFERENCYJNA – sala nr 3 w dniu 12.12.2011 r. do godz. 13:30

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej



Magdalena Buczak

