

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 12.12.2011 roku

AJZ-224-87/2011/3862/KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-87/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę, wyposażenie oraz uruchomienie ośrodków radiokomunikacyjnych (OR) na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w miejscowościach: Trzebielino, Kokoszki, Somonino, Złota Karczma - sprawa numer - sprawa numer AJZ-224-87/2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 1-5 grudnia 2011 roku.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 10/R4/04159 i nr 11/P4/02948 dla OR/Rx Trzebielino określają, że wykonawcą dokumentacji projektowej i zasilających linii kablowych nn do granicy działki oraz układu pomiarowego będzie ENERGA-Operator SA. Zgodnie z pkt.7.2 w zakresie podmiotu przyłączanego (PAZP) będzie wybudowanie WLZ

i SZR. Natomiast SIWZ w rozdziale A.2.3. pkt.2 oraz zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 30.11.br. znak AJZ-224-87/2011/3796/KB/2011 Zamawiający określa że wykonanie budowy linii zasilających nn i układu pomiarowego oraz WLZ i SZR leży po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, czy budowa linii zasilających nn i układ pomiarowy zostanie wykonany przez ENERGEA Operator S.A. i nie należy ujmować tego w ofercie, czy budowa linii zasilających nn i układu pomiarowego ma zostać wykonana przez Wykonawcę, a co za tym idzie należy uwzględnić te prace w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Linia kablowa zasilająca oraz złącze kablowo-pomiarowe zostanie wybudowane i zaprojektowane przez Energa-Operator S.A., natomiast w gestii Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie WLZ oraz SZR.

PYTANIE 2

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydany dla OR Kokoszki nr. 10/R1/13225 które określają w pkt. 7. Pkt. 7.3, że opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza kablowego od słupa linii napowietrznej ul. Stokłosy do projektowanego złącza kablowego z pomiarem zlokalizowanym przy granicy działki leży w obowiązkach Energii Operatora SA. W zakresie podmiotu przyłączanego (PAŻP) zgodnie z pkt. 12.3 będzie wybudowanie WLZ od obiektu do złącza Energii. Natomiast SIWZ w rozdziale A.2.3. pkt.2 oraz zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 30.11.br. znak AJZ-224-87/2011/3796/KB/2011 Zamawiający określa, że wykonanie budowy linii zasilających nn i układu pomiarowego oraz WLZ i SZR leży po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, czy budowa linii zasilającej nn i układu pomiarowego zostanie wykonana przez ENERGEA operator SA i nie należy ujmować tego w ofercie, czy budowa linii zasilającej nn i układu pomiarowego ma zostać wykonana przez Wykonawcę, a co za tym idzie należy uwzględnić te prace w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Linia kablowa zasilająca oraz złącze kablowo-pomiarowe zostanie wybudowane i zaprojektowane przez Energa-Operator S.A., natomiast w gestii Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie WLZ oraz SZR.

PYTANIE 3

Prosimy o podanie dokładnych współrzędnych geograficznych dla każdej lokalizacji OR. Kokoszki, Trzebielino Rx, Trzebielino Tx, Somonino i Złota Karczma.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Trzebielino Tx GPS 54°12'38"N 17°04'24"E

Somonino GPS 54° 17' 39.98"N 18° 12' 10.02"E

Zamawiający nie dysponuje współrzędnymi geograficznymi lokalizacji pozostałych obiektów.

PYTANIE 4

Dotyczy części zamiennych .Załącznik E str.74 SIWZ.

Czy punkt E.1. to łączny wykaz wszystkich części zamiennych dla trzech OR (Trzebielino Tx/Rx i Somonino), które będą później rozdysponowane w tych ośrodkach, czy każdy z tych ośrodków oddzielnie powinien posiadać wszystkie części wymienione w tym punkcie?

Punkt E.2 OR Kokoszki i Złota Karczma. Czy lista części zamiennych jest dla obu ośrodków(do późniejszego rozdysponowania), czy każdy z nich powinien posiadać wszystkie te części niezależnie od siebie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Punkt E.1 zawiera łączny wykaz części zapasowych i narzędzi dla OR/Tx Trzebielino, OR/Rx Trzebielino, OR Somonino. Punkt E.2 zawiera łączny wykaz części zapasowych i narzędzi dla OR Złota Karczma oraz OR Kokoszki.

PYTANIE 5

W związku z pytaniem nr 15

Na stronie 43, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.3/Rx Trzebielino w pkt. 2. Zakres prac do wykonania w ramach OR/Rx p.pkt a) Wymagacie Państwo by doprowadzić zasilanie ze stacji transformatorowej dwoma niezależnymi kablami miedzianymi 5-cio żyłowymi (odległość ok. 300m);

Jak interpretować ten zapis w związku z informacją zawartą w warunkach przyłączenia? Czy mamy ułożyć dodatkowe linie zasilające?, jeżeli tak to do której stacji transformatorowej?

I w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi, prosimy o potwierdzenie wymogu połączenia obiektów OR/Tx i OR/Rx zgodnie z treścią przedstawioną na stronie 43, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.3 OR/Tx oraz OR/Rx Trzebielino w pkt. 1. Zakres prac do wykonania w ramach OR/Tx p.pkt e)

Doprowadzić zasilanie z obiektu DME do obiektu OR/Rx za pomocą dwóch niezależnych kabli miedzianych 5-cio żyłowych (odległość między OR/Tx a OR/Rx wynosi ok. 1 km.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

Zamawiający potwierdza wymóg połączenia obiektów OR/Tx i OR/Rx.

PYTANIE 6

Na stronie 45, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.4 OR Złota Karczma w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt a) Wymagacie Państwo, zdemontowania istniejącej wieży wraz z systemami antenowymi i przekazania jej w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o podanie wagi wieży – obiektu radiokomunikacyjnego OR Złota Karczma oraz objętości fundamentu tej wieży oraz jaki to rodzaj fundamentu (płyta czy stopy). Prosimy o udostępnienia projektu archiwalnego obiektu - wieży?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6

Zamawiający nie zna ciężaru wieży ani objętości fundamentu tej wieży. Zamawiający nie dysponuje projektem archiwalnym obiektu.

PYTANIE 7

W związku z pytaniem i odpowiedzią nr 21 prosimy o potwierdzenie prawidłowego zrozumienia Państwa wyjaśnień, tj.

- Operatorzy wykonają demontaż należącej do nich infrastruktury łącznie z usunięciem fundamentów. Urządzenia przeznaczone do ponownego montażu zabezpieczą i przechowają na swój własny koszt
- Kontener przeznaczony do przekazania Jednostce Policji oraz urządzenia (anten, feedery itd.) należące do ww. jednostki mogą być przeznaczone do zamontowania w tej samej lokalizacji po wybudowaniu nowej wieży. W tej sytuacji o ile będzie wymagała tego KW Policji, wykonawca zobowiązany będzie do demontażu, zabezpieczenia ww. kontenera i urządzeń oraz ponownego ich montażu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 8

Na stronie 42, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.2 OR Somonino w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt h Wymagacie Państwo zdemontować obecny maszt i jego konstrukcję utylizować zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 14.

- czy fundamenty masztu mogą pozostać w ziemi czy należy całość usunąć?
- prosimy o podanie wagi masztu oraz objętości fundamentu masztu i odciągów.
- w miarę możliwości prosimy o udostępnienie projektu archiwalnego obiektu - masztu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8

Fundament należy w całości usunąć. Zamawiający nie zna wagi masztu oraz objętości fundamentu masztu i odciągów. Zamawiający nie dysponuje projektem.

PYTANIE 9

Na stronie 42, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.2 OR Somonino w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt e Wymagacie Państwo by wymieść istniejący system odwodnienia okolic budynku na PCV. W związku z pytaniem i odpowiedzią nr 13 prosimy o potwierdzenie prawidłowego zrozumienia Państwa wyjaśnień, tj.

- należy wykonać nowe odwodnienie liniowe terenu, gdyż w tym miejscu nie istnieje takowe.
- jeżeli jednak istnieje zgodnie z zapisem punktu e to jakie?
- czy w pobliżu budynku znajdują się studzienki burzowe? w jakiej odległości?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9

Jeżeli istniejące odwodnienie nie spełnia kryteriów z obowiązującymi przepisami to należy wykonać nowe odwodnienie zgodne ze sztuką budowlaną. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat istniejących bądź nie istniejących studzienek.

PYTANIE 10

Na stronie 40, Załącznik A Wymagania dla obiektów radiokomunikacyjnych (OR), A.2.1 OR Kokoszki w pkt. 1. Zakres prac do wykonania p.pkt a Wymagacie Państwo wybudować utwardzoną drogę dojazdową długości 180m. Jakie utwardzenie jest wymagane? Czy może być kruszywem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10

Drogę należy wybudować z płyty perforowanej na podbudowie o szerokości 3 metrów i nośności 10 ton.

PYTANIE 11

Jakie wymagania stawiane są urządzeniom łączności przewodowej (załącznik C SIWZ , str 62), w szczególności pojemność złączy dla:

- przełącznica cyfrowa
- przełącznica światłowodowa.


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11

Liczba złączy powinna być taka, by możliwe było dołączenie wszystkich urządzeń radiokomunikacyjnych jakie będą mogły być zainstalowane w ośrodku oraz dwóch łączą operatorów telekomunikacyjnych. Do obliczeń należy przyjąć założenie, iż do jednego systemu antenowego dołączone mogą być maksymalnie 4 zestawy urządzeń radiokomunikacyjnych. Pod pojęciem "zestawu" Zamawiający rozumie dwa urządzenia (nadajniki lub odbiorniki) pracujące w układzie "gorącej rezerwy" z automatycznym oraz ręcznym przełączaniem.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem
Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Magdalena Buczak

