



**POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY**

Warszawa, dnia 04 października 2011 r.

AJZ-224-88-11/2589/ER/2011

**do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu nr AJZ-224-88/2011**

**prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na budowę obiektu radiokomunikacyjnego (OR) Łódź II
wraz z przyłączem energetycznym i kanalizacją teletechniczną**

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 22.09.2011 r.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będą stanowiły podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE NR 1

W rozdziale XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, pkt 6. informuje o trybie zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i wyjaśnia, iż zwolnienie 70% wysokości zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;

Czy w związku z powyższym przedmiotem oferty ma być również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Jeżeli tak, to prosimy o:

- potwierdzenie terminu, w jakim zamawiający zainstaluje i uruchomi urządzenia radiowe
- przekazanie specyfikacji technicznej tych urządzeń w celu określenia koniecznych do wykonania pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów BHP i środowiskowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający wyjaśnia, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii i dokumentów niezbędnych do złożenia przez



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ **POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY**

Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy Zamawiający złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie w ciągu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy niezbędnych dokumentów. Zadanie nie obejmuje dostawy urządzeń radiowych tak więc Wykonawca nie będzie wykonywał pomiarów pola elektromagnetycznego do celów BHP i środowiskowych. Pomiary te zostaną wykonane przez Zamawiającego po zainstalowaniu urządzeń radiowych.

PYTANIE NR 2

Według opisu zamieszczonego w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 8 ppkt. 2) lit a do I wymienione są wymagania dotyczące akumulatorów. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy ww. akumulatory mają być przedmiotem dostawy? Jeżeli tak to prosimy o określenie ich ilości, pojemności oraz napięcia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający wyjaśnia, że w opisie przedmiotu zamówienia podano parametry akumulatorów na potrzeby UPS. UPS powinien zapewniać zasilanie urządzeń na czas przełączania SZR. Ilość oraz pojemność akumulatorów powinien określić Wykonawca na podstawie wymagań oferowanego przez Wykonawcę UPS-a.

PYTANIE NR 3

Według informacji zamieszczonej na stronie 5, opisu do projektu wykonawczego – branża: telekomunikacja przewodowa – w wykazie podstawowych materiałów, w pkt. 11 znajduje się informacja – siłownia telekomunikacyjna 48 V DC. Prosimy o informację czy siłownia 48V ma być przedmiotem oferty? Jeżeli tak to prosimy o określenie wymagań dla ww. siłowni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający wyjaśnia, że siłownia telekomunikacyjna 48VDC nie jest przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 4

Analizując rysunki nr 9 i 12 projektu wykonawczego: branża elektryczna, zauważono różnice dotyczącą rodzaju jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Prosimy o jednoznaczne określenie czy jednostka wewnętrzna klimatyzatora ma być w wersji sufitowej czy przeznaczonej do montażu na ścianie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający wyjaśnia, że jednostka wewnętrzna klimatyzatora powinna być w wersji sufitowej.

PYTANIE NR 5

Analizując rysunki nr 12 projektu wykonawczego: branża elektryczna, zauważono następujące urządzenia:

- szafa radiostacji – szt. 3
- szafa teletransmisyjna – szt. 1



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

- stojak akumulatorowy szt. 1
- UPS 1,5 kVA

Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i instalacja ww. urządzeń ma być uwzględniona w ofercie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wymagań odnośnie ww. urządzeń.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania ma być dostarczona jedynie szafa teletransmisyjna 42U 19".

PYTANIE NR 6

W związku z informacją zawartą na stronie 6 pkt 2.6 Pomiary końcowe - Po zakończeniu prac i uruchomieniu urządzeń radiowych należy w otoczeniu stacji wykonać pomiary natężenia pola elektromagnetycznego dla ochrony środowiska i potrzeb BHP i w nawiązaniu do pytania nr 1, prosimy o podanie informacji jak określić termin realizacji zadania. Czy będzie to moment, w którym możliwe będzie instalowanie sprzętu radiostacji, czy będzie to moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie i jak w tym aspekcie traktować czas potrzebny na montaż, uruchomienie i testowanie urządzeń radiostacji, na które wykonawca nie ma wpływu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie nie obejmuje dostawy urządzeń radiowych tak więc Wykonawca nie będzie wykonywał pomiarów pola elektromagnetycznego do celów BHP i środowiskowych. Pomiary te zostaną wykonane przez Zamawiającego po zainstalowaniu urządzeń radiowych.

PYTANIE NR 7


Zwracam się z zapytaniem czy jest możliwość zmiany na obiekcie radiokomunikacyjnym Łódź:

- 1) fundamentów stopowych na mikrofalowe
- 2) systemu asekuracji Faba (Assecuro) na Soll (Sundoor) identycznie działające systemy asekuracji działające na tej samej zasadzie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Zamawiający wyjaśnia, że:

- 1) zmiana fundamentów stopowych na mikrofalowe wymaga zgody projektanta oraz wykonania projektu zamiennego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zamawiający dopuszcza zmianę posadowienia wieży ale wszelkie koszty z tym związane oraz uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. Zmiana sposobu posadowienia wieży nie może wpływać na wydłużenie terminu wykonania obiektu radiokomunikacyjnego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić projekt zamienny posadowienia wieży oraz zgodę projektanta na dokonanie zmiany.
- 2) dopuszcza możliwość zmiany systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Zastosowany przez Wykonawcę system powinien posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.




POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Proszę o zwrotne potwierdzenie z datą wpływu otrzymanego pisma na nr faksu (022) 574 63 59.

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO:
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Emilia Ryszkowska