



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 26.07.2011 roku

AJZ-224-57-2011/.../KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-57/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzatorów oraz dostawę klimakonwektorów - sprawa numer AJZ-224-57/2011

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 20 i 26 lipca 2011 roku.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Montaż klimatyzatorów podsufitowych obejmuje także konfigurację z systemem BMS czy tylko podłączenie do tego systemu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Montaż klimatyzatorów podsufitowych 14 kW obejmuje także konfigurację oraz wizualizację w systemie BMS.

PYTANIE 2

Wyznaczyliście Państwo czas naprawy urządzenia, który wynosi 48 godzin (w okresie gwarancji), a jak będzie wyglądała sytuacja jeżeli na zepsutą część klimatyzatora będzie trzeba czekać np. 5 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

W przypadku części niedostępnych na polskim rynku Zamawiający dopuszcza wydłużenie naprawy do 7 dni roboczych.

PYTANIE 3

Jaki protokół jest wykorzystywany w komunikacji BMS?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

System BMS to "METASYS" producent Johnson Controls z protokołem tego producenta "N2-open".

PYTANIE 4

W jaki sposób klimakonwektory mają być zasilane z instalacji wody lodowej i w jaki sposób ma być rozprowadzane z nich powietrze?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Istotne dane zawarte są w specyfikacji:

Określenie np. klimakonwektor dwururowy prawy określa jednoznacznie stronę zasilania wodą lodową.

Sposób dystrybucji powietrza jest określony w specyfikacji dla nawiewu jednostek kanałowych podając średnicę wyjść, dla strony ssącej nie ma wymagań szczegółowych.

Przetarg w zakresie klimakonwektorów obejmuje tylko dostawę.

W związku z wyjaśnieniami działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla klimatyzatorów typu split poz. 1**

pkt 7

BYŁO:

W okresie gwarancyjnym wymagany jest przyjazd serwisu w ciągu 12 godz. od zgłoszenia awarii i wykonanie naprawy urządzenia do 48 godz. od zgłoszenia.

JEST:

W okresie gwarancyjnym wymagany jest przyjazd serwisu w ciągu 12 godz. od zgłoszenia awarii i wykonanie naprawy urządzenia do 48 godz. od zgłoszenia (w przypadku części niedostępnych na polskim rynku dopuszcza się wydłużenie naprawy do 7 dni roboczych).

**Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla klimatyzatorów typu split poz. 2**

pkt 7

BYŁO:

W okresie gwarancyjnym wymagany jest przyjazd serwisu w ciągu 12 godz. od zgłoszenia awarii i wykonanie naprawy urządzenia do 48 godz. od zgłoszenia.

JEST:

W okresie gwarancyjnym wymagany jest przyjazd serwisu w ciągu 12 godz. od zgłoszenia awarii i wykonanie naprawy urządzenia do 48 godz. od zgłoszenia (w przypadku części niedostępnych na polskim rynku dopuszcza się wydłużenie naprawy do 7 dni roboczych).

**Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy
§ 5 ust. 1 lit. j)**

BYŁO:

przyjazdu serwisu gwarancyjnego w ciągu 12 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wykonania naprawy gwarancyjnej urządzenia - do 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii,

JEST:

przyjazdu serwisu gwarancyjnego w ciągu 12 godz. od momentu zgłoszenia awarii,
wykonania naprawy gwarancyjnej urządzenia - do 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii,
(w przypadku części niedostępnych na polskim rynku dopuszcza się wydłużenie naprawy do
7 dni roboczych)

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 574 63 79.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Michał Bednarek