




WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Wzrost	Prędkość	Strumień	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Wzrost	Prędkość	Strumień
101	PODZIEMIE	5.00	0.7	0.01	101	KABINA WC	1.50	0.4	0.01
102	KOŁA WODOCY	2.15	0.7	0.01	102	TOILET DLA NEPELAKOWANYCH	0.80	0.4	0.01
103	KOMUNIKACJA	7.00	0.4	0.01	103	KC-NIEPI	0.40	0.4	0.01
104	POM. GOSPOD. I MONITORING	26.20	0.4	0.01	104	PRZEDSIWIEZ. WC - NIEPI	3.30	0.4	0.01
105	KAB. NIEPI	3.20	0.4	0.01	105	POM. NIEPI	17.20	0.4	0.01
106	CIĘŻAR. SOC. DLA PALC. GOSPOD.	16.40	0.4	0.01	106	POM. NIEPI	34.40	0.4	0.01
107	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	107	KOŁA WODOCY	8.40	0.4	0.01
108	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	108	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
109	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	109	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
110	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	110	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
111	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	111	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
112	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	112	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
113	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	113	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
114	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	114	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
115	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	115	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
116	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	116	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
117	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	117	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
118	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	118	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
119	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	119	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
120	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	120	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
121	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	121	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
122	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	122	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
123	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	123	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
124	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	124	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
125	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	125	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
126	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	126	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
127	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	127	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
128	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	128	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
129	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	129	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
130	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	130	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
131	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	131	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
132	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	132	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
133	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	133	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
134	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	134	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
135	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	135	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
136	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	136	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
137	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	137	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
138	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	138	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
139	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	139	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
140	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	140	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
141	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	141	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
142	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	142	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
143	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	143	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
144	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	144	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
145	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	145	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
146	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	146	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
147	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	147	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
148	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	148	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
149	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	149	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
150	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	150	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
151	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	151	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
152	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	152	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
153	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	153	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
154	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	154	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
155	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	155	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
156	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	156	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
157	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	157	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
158	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	158	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
159	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	159	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
160	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	160	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
161	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	161	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
162	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	162	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
163	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	163	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
164	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	164	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
165	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	165	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
166	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	166	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
167	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	167	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
168	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	168	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
169	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	169	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
170	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	170	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
171	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	171	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
172	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	172	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
173	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	173	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
174	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	174	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
175	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	175	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
176	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	176	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
177	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	177	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
178	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	178	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
179	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	179	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
180	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	180	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
181	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	181	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
182	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	182	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
183	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	183	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
184	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	184	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
185	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	185	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
186	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	186	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
187	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	187	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
188	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	188	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
189	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	189	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
190	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	190	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
191	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	191	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
192	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	192	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
193	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	193	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
194	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	194	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
195	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	195	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
196	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	196	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
197	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	197	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
198	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	198	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
199	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	199	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01
200	CIĘŻAR. NIEPI	18.15	0.4	0.01	200	KOŁA WODOCY	17.55	0.4	0.01

UWAGA: Wszystkie kanały wentylacyjne (za wyjątkiem WC, WC-1 WC) izolowane według minimalnej o gr. 40mm na folii aluminiowej

OZNACZENIA

- Kanał wentylacyjny nawiewny
- Kanał wentylacyjny wyciągowy
- Kanał wentylacyjny elastyczny tłumiący
- Nawiewnik wlotowo-promieniowy ze dyszą
- Wyciek
- Zawór wentylacyjny wyciągowy
- Kratka wentylacyjna nawiewna
- Kratka wentylacyjna wyciągowa
- Kłapa przeciwpowietrzna
- Przełącznik regulacyjny
- Kratka transferowa
- Kłapa upustowa nadciśnieniowa
- Numer systemu, wymiar kanału
- Różnica spadu kanału wentylacyjnego

PROCHEM Spółka Akcyjna
Biuro Inżynierskie
ul. Przemysłowa 144 01-797 Warszawa

INWESTOR: Budowa TWR Poznań
Adres: Wzrost z infrastrukturą techniczną – administracyjną
Port Lotniczy – Poznań Ławica
Obiekt: Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego
Instalacja wentylacji
Przebieg Rzut poz. ±0.00

Projektant: mgr inż. B. Naumczyk
Sprawdzący: mgr inż. K. Pięknicki
Data: 04.2012

Specjalność: INSTALACJE
Nr projektu: 110013
Zespół: Z3
Nr rysunku: 1-V-102
Skala: 1:50