

DW/IT/053U/43657/2011  
IT/80-2/2034/2011

Poznań, 03/11/2011

**Prochem S.A.**  
**Powązkowska 44C**  
**01-797 Warszawa**

**Dotyczy:** uzupełnienia warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży kontroli ruch lotniczego TWR - lotnisko Ławica w Poznaniu przewidzianego do realizacji na terenie posesji przy ulicy Przytocznej w Poznaniu.

W nawiązaniu do wydanych przez AQUANET pismem z dnia 23.09.2011 roku, znak: DW/IT/053U/37580/2011 warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży kontroli ruch lotniczego TWR - lotnisko Ławica w Poznaniu uzupełniamy je w zakresie zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe. tj.

Wodociąg zlokalizowana w rejonie projektowanej inwestycji jest w stanie zagwarantować ilość wody na cele przeciwpożarowe w ilości 10 dm<sup>3</sup>/sek przy P=0,2 MPa

W przypadkach zapotrzebowania na wodę na cele ppoż. obiektów i urządzeń Inwestora w ilościach większych niż może zapewnić to Aquanet S. A. z sieci miejskiej, istnieją rozwiązania techniczne, możliwe do zastosowania przez Inwestora (zbiorniki wody, urządzenia hydroforowe, itp.), które mogą być połączone z miejską siecią wodociągową, lecz nie wymagają one stałego utrzymywania tak dużych ciśnień i tak dużej masy wody w sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że ciśnienie statyczne panujące w sieci wodociągowej wynosi od 2-6atm. (w czasie kiedy woda nie jest pobierana z hydrantu). Przy poborze wody z wodociągu na cele gaszenia pożaru (z hydrantu lub za pośrednictwem przyłącza) ciśnienie wody w przewodzie wodociągowym w rejonie poboru może ulec obniżeniu poniżej 2,0atm.

**Sprawę prowadzi:**

Krystyna Pukaczewska

Tel. 061 8359-262

e-mail: Krystyna.pukaczewska@aquanet.pl

**AQUANET**  
BIURO TECHNICZNEKrystyna Pukaczewska  
Starszy Specjalista ds. Warunków Technicznych**PROCHEM S.A.**

ZASTĘPCA DYREKTORA

ODDZIAŁ INŻYNIERII I PROJEKTÓW

01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44C  
tel. 02 60 100, fax 02 60 101

NIP: 14-60-10 523, REGON: 01253236 mgr inż. Lidia Szargala

Siedziba Spółki  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012  
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.plDepartament Handlu i Marketingu:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063  
e-mail: klient@aquanet.plDział Techniczny i Dokumentacji:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254  
e-mail: techniczny@aquanet.pl