



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-80/2010
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

AQUANET
Spółka Akcyjna

ZAŁĄCZNIK 1

DW/IT/053U/17927/2010
IT/80-1/707/2010

Poznań, 20/04/2010

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Dotyczy: wydania opinii o możliwości podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej projektowanego budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w rejonie ulicy Przytocznej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2010 rok (data wpływu 22.03.2010 rok) w ww. sprawie informujemy, że istniejące uzbrojenie wodociągowe, kanalizacji sanitarnej w ulicy Przytocznej jest wystarczające dla projektowanego budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego przewidzianego do realizacji w rejonie tej ulicy.

I. Odnośnie podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Zaopatrzenie w wodę w ilości 9,16 m³/d na cele socjalno-bytowe oraz 15,0 dm³/sek na cele przeciwpożarowe projektowanego budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego przewidzianego do realizacji w rejonie ulicy Przytocznej w Poznaniu należy przewidzieć z wodociągu o średnicy 160 mm z rur PVC zlokalizowanego w tej ulicy.

Jednocześnie informujemy, że ciśnienie statyczne panujące w sieci wodociągowej wynosi od 2-6atn. (w czasie kiedy woda nie jest pobierana z hydrantu). Przy poborze wody z wodociągu na cele gaszenia pożaru (z hydrantu lub za pośrednictwem przyłącza) ciśnienie wody w przewodzie wodociągowym w rejonie poboru może ulec obniżeniu poniżej 2,0atm

II. Odnośnie podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych w ilości 8,15 m³/d z planowanej inwestycji należy przewidzieć do kanału sanitarnego o średnicy 250 mm z rur PVC zlokalizowanego w ulicy Przytocznej.

POLSKA AGENCJA
ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 061 8359 100, fax 061 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl
Nz: 12266/2008

Departament Handlu i Marketingu:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 061 8359 051, fax 061 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Techniczny i Dokumentacji:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 061 8359 263, fax 061 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 000023449, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitał zakładowy: 857 607 493 zł (w całości opłacony)

AT/MT/30.04.10





III. Odnośnie podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej.

W przedmiotowym rejonie brak kanałów deszczowych które znajdują się w ewidencji AQUANET S.A. prowadzonej na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.

W związku z powyższym odprowadzanie ścieków deszczowych należy zagospodarować w miejscu ich powstawania.

Warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego przewidzianego do realizacji w rejonie ulicy Przytocznej w Poznaniu będziemy mogli określić po złożeniu w AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu wniosku o wydanie warunków technicznych i dwóch oryginalnych egzemplarzy aktualnych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 (z określoną numeracją działki ulicy i działki przeznaczonej do inwestowania) oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz plan zagospodarowania działki.

Sprawę prowadzi:

Krystyna Pukaczewska

Tel. 061 8359-262

e-mail: Krystyna.pukaczewska@aquanet.pl

AQUANET
DZIAŁ
TECHNICZNY I DOKUMENTACJI
Krystyna
Krystyna Pukaczewska
Starszy Specjalista ds. Warunków Technicznych

