

DW/IT/053U/37580/2011
IT/80-2/1617/2011

Poznań, 23/09/2011

Prochem S.A.
Powązkowska 44C
01-797 Warszawa

Dotyczy: wydania warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży kontroli ruchu lotniczego TWR – lotnisko Ławica w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2011 roku (data wpływu 24.08.2011 roku) w ww. sprawie informujemy, co następuje:

I. Odnośnie podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Zaopatrzenie w wodę w ilości 4,2 m³/d na cele socjalno-bytowe z przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży kontroli ruchu lotniczego TWR – lotnisko Ławica w Poznaniu należy przewidzieć z wodociągu o średnicy 160 mm z rur PVC zlokalizowanego w ulicy Przytocznej

Przyłącza wodociągowe należy wykonać w technologii PE a wykonawcą może być zakład instalacyjny, który na powyższe otrzyma zgodę AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Jednocześnie informujemy, że za wodomierzem, za zasuwą na instalacji wewnętrznej należy zamontować zawór antyskażeniowy umożliwiający pobór wody do badania jej jakości.

Średnicę przyłącza wodociągowego należy określić na podstawie obliczeń hydraulicznych, które należy dołączyć do projektu technicznego na przyłączy.

Przyłącze wodociągowe należy zakończyć studzienką wodomierzową na terenie posesji. Studzienkę wodomierzową należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne”- wydanie AQUANET, styczeń 2007 rok.

II. Odnośnie podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

AQUANET S.A. nie wnosi sprzeciwu do przedstawionej propozycji odprowadzania ścieków sanitarnych w ilości 4,2 m³/d z przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży kontroli ruchu lotniczego TWR – lotnisko Ławica w Poznaniu, poprzez zaprojektowanie lokalnej przepompowni

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Techniczny i Dokumentacji:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.pl

PROCHEM S.A.
KANCELARIA
wpłynęło dnia 26.09.2011 r.
zał. 3
001569

ścieków oraz rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki sanitarne do kanału sanitarnego o średnicy 250 mm z rur PVC zlokalizowanego w ulicy Przytocznej.

Włączenie rurociągu tłocznego należy przewidzieć do studzienki kanalizacyjnej o rzędnej dna 96,24 m n.p.m.

Przed włączeniem rurociągu tłocznego do kanału ulicznego należy zaprojektować studzienkę rozprężną.

Jednocześnie informujemy, że przepompownia ścieków oraz rurociąg tłoczny pozostanie własnością i w eksploatacji Inwestora obiektu.

Granicą odpowiedzialności AQUANET S.A. za przyjmowane ścieki będzie punkt włączenia rurociągu tłocznego do kanału ulicznego o średnicy 250 mm z rur PVC w ulicy Przytocznej.

Odbiorowi przez Aquanet S.A. podlegać będzie punkt włączenia rurociągu tłocznego do studni rewizyjnej o rzędnej dna 96,24 m n.p.m.

Projektowane uzbrojenie należy opracować zgodnie z wytycznymi „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne”- wydanie AQUANET, styczeń 2007 rok.

Trasę projektowanego uzbrojenia należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji ul. Gronowa nr 20 w Poznaniu, a projekt techniczny w Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do projektu technicznego na przyłączy wodociagowe oraz rurociąg tłoczny należy załączyć stan prawny ulicy w zakresie projektowanego uzbrojenia oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

W przypadku lokalizacji przyłącza wodociagowego oraz rurociągu tłocznego na terenie działki, która jest zlokalizowana poza liniami rozgraniczającymi drogę publiczną (i nie stanowi własności Wnioskodawcy), należy uzyskać pisemną zgodę jej właściciela (tj. właściciela prywatnego, a gdy okaże się, że właścicielem jest Skarb Państwa – to organu zarządzającego tym gruntem) w zakresie lokalizacji w/w przyłączy oraz przesyłu wody i ścieków sanitarnych przez jej teren. Powyższą zgodę należy załączyć do projektu na przyłącza wod. – kan.

Warunkiem rozpoczęcia poboru wody oraz zrzutu ścieków sanitarnych jest wykonanie przyłącza wodociagowego oraz rurociągu tłocznego, zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy z Aquanet S.A. na dostarczanie wody oraz odbiór ścieków.

Przedmiotowe warunki techniczne są ważne dwa lata.

Jednocześnie informujemy, że dla określenia ilości wody na cele przeciwpożarowe, jakie zapewni wodociąg w ulicy Przytocznej, niezbędne jest wykonanie pomiaru wydajności i ciśnienia tego wodociągu. W związku z powyższym ilości na cele przeciwpożarowe dla planowanego obiektu podamy w terminie do 03.10.2011 roku.

Załącznik 1 plan sytuacyjny

Sprawę prowadzi:

Krystyna Pukaczewska

Tel. 061 8359-262

e-mail: Krystyna.pukaczewska@aquanet.pl

AQUANET
BIURO TECHNICZNE
Krystyna Pukaczewska
Krystyna Pukaczewska
Starszy Specjalista ds. Warunków Technicznych