

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Wieżowa 8
02-147 Warszawa

W/ znak:
N/ znak: TS.17-4100-190428/11

z dnia 9-09-2011
z dnia 11-10-2011

Warunki przyłączenia do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych

Nr TS.17-4100-190428/11

Dotyczy: Przyłączenia do sieci gazowej ś/c wieży kontroll ruchu lotniczego TWR Poznań

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9-09-2011 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02-07-2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Nr 133 z dnia 22-07-2010r. poz. 891), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:

budynek

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:
woj. wielkopolskie, gm. Poznań, m. Poznań, dz. 56/27, 56/28, 56/29
2. Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) - zgodnie z normą PN-C-04753:2002
3. Paliwo gazowe używane będzie:
 - a) do następujących celów: socjalno-grzewczych
 - b) do następujących odbiorników gazu:
Kocioł gazowy co i cw o mocy 400,00 [kW], szt. 1
4. Zgłoszony przez Podmiot odbiór paliwa gazowego:

w roku:	2011	2012	2013	2014	Nast.lata
Max Rocznie [tys m3/rok]	0,00	0,00	0,00	67,00	115,00
Min Rocznie [tys m3/rok]	0,00	0,00	0,00	51,00	87,00
Max dobowo [m3/dobę]	0,00	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00
Min dobowo [m3/dobę]	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
Max godzinowo [m3/h]	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
Min godzinowo [m3/h]	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00

5. Moc przyłączeniowa: **47,00 [m3n/h]**.
Moc umowna w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży paliwa gazowego nie może być większa od mocy przyłączeniowej.
6. Miejsce podłączenia gazociągu, przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejący gazociąg, o ciśnieniu: średnim, średnicy: DN 200, materiał: Stal
znajdujące się: **Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego**
o ciśnieniu nominalnym: **Pn 350,00 [kPa]**
7. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza i (lub) punktu dostarczania paliwa gazowego, służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

Przyłącze PE100 RC SDR 11
Punkt red.-pom. Q=60 m³/h (G40)

średnica [mm]	Miara jm
Dz 40	50,00 m
	1,00 szt.

Na przyłączy Dz 40mm PE należy projektować zasuwę odcinającą.

Przyłącze gazowe Dz 40 mm PE zakończyć punktem redukcyjno-pomiarowym, z reduktorem o przepustowości Q=60 m³/h oraz kurkiem głównym zlokalizowanym na zewnętrznej ścianie budynku. Punkt redukcyjno - pomiarowy musi być wyposażony w armaturę służącą do odcinania przepływu gazu, redukcji ciśnienia dolotowego i zabezpieczenia przed niedopuszczalnym wzrostem i spadkiem ciśnienia wylotowego oraz filtr przeciwpylowy.

Punkt redukcyjno-pomiarowy musi być zainstalowany w obudowie i wykonany zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi na terenie WSG Sp. z o.o. (ST-IGG-0502:2010).

Ciśnienie gazu za punktem redukcyjnym należy ustalić na etapie opracowania projektu technicznego.

8. Przewidywany zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Gazociąg PE100 SDR11	średnica [mm]	Miara jm
	Dz 63	580,00 m

Gazociąg średniego ciśnienia Dz 63 mm PE w ulicach: Prusimskiej, Przytoczna o długości ok. L=580 m, z rur klasy PE 100 SDR 11, od istniejącego gazociągu śr/c Dn 200 mm /stał/ w ul.Dąbrowskiego, do końca ul.Przytoczna.

Włączenia do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia wykonać przez zasuwę odcinającą.

9. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
- przed kurkiem głównym: P_{min}=150,00 [kPa] P_{max}=400,00 [kPa]

10. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:

a) gazomierz: Gazomierz miechowy GN-40 * 1 szt.

b) miejsce usytuowania gazomierza:

Gazomierz umieszczony będzie w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.

c) inne wymagania:

- urządzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu rozstaw króćców montowanego gazomierza,
- zamontować rejestrator impulsów.

11. Sieć gazową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z "Zasadami projektowania i budowy sieci gazowych" obowiązującymi w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Granica własności sieci gazowej należącej do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.:
kurek główny umieszczony w szafce gazowej.

13. Projektowana opłata za przyłączenie wyniesie 10 162,30 zł +VAT.

Opłata za przyłączenie została wyznaczona zgodnie z Taryfą nr 4 WSG Sp. z o.o. na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłączenia oraz mocy przyłączeniowej i jest ważna w okresie obowiązywania w/w taryfy.

14. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) Prawo energetyczne, wydajemy oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu budowlanego, odnoszące się do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunków przyłączenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych możliwości dostarczania paliwa gazowego do wskazanej lokalizacji obiektu.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego.
15. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej należącej do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej. Realizacja przyłączenia może nastąpić nie wcześniej niż dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy.
16. W celu podpisania w/w umowy, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej zobowiązany jest, po zaakceptowaniu w/w Warunków, złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej w Dziale Przyłączania - Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań ulica Grobla 15, nowy budynek, pok. 005 /tel.061 854-52-52, 061 854-54-85, 061 854-55-03, 061 854-52-55, 061 854-54-95/ lub w innej właściwej jednostce terenowej WSG Sp. z o.o. O/ ZG w Poznaniu.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem przedsiębiorstwa obrotu gazem.
17. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.
18. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
19. Uwaga: Na żądanie Przedsiębiorstwa gazowniczego, niezbędne będzie ustanowienie na rzecz właściciela sieci gazowej oraz ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości, na której realizowane jest przyłączenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej służebności przesylu, związanej z posadowieniem i eksploatacją przyłącza gazu, w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia. Koszty notarialne oraz opłatę sądową za wpis służebności przesylu do księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowanie jest przyłączenie pokryje Przedsiębiorstwo gazownicze.
Służebność przesylu w szczególności winna zapewniać dostęp do sieci gazowej w celu wykonywania czynności związanych z jej remontem, eksploatacją i konserwacją.

Wnioskodawca(y):

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej , Wieszowa 8, 02-147 Warszawa


Załączniki:

- Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

Do wiadomości:

- Dział Przyłączania (kalkulacja, mapa)

Opracował(a): Marcin Kowalski, tel.: (61) 8 545 298

DYREKTOR

Andrzej Mikolajczak