



UWAGA:

1. OSTATECZNA LOKALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU DO WERYFIKACJI W CZASIE INSTALACJI.
2. W NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZENIACH ZAINSTALOWANE ZOSTAŁY STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE:
– POMIESZCZENIE TECHNICZNE (POM. NR 6/12)
3. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMU GASZENIA GAZEMU – PATRZ ODDZIELNE OPRACOWANIE.
4. W KORYCIE O OPORNOŚCI OGNIOWEJ, W KTÓRYM PROWADZONE SĄ KABELE OGNIODPORNE ZABRANIA SIĘ UKŁADANIA INNYCH KABLI.

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Rev. Data		Opis zmian		Podpis Proj.		Podpis Spr.	
PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul.Powązkowska 44c 01-797 Warszawa 							
Inwestycja Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczną – administracyjną Adres Port Lotniczy – Poznań Ławica							
Obiekt Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego RZUT PIĄTEGO PIĘTRA.							
Przedmiot SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. RYSUNEK LOKALIZACYJNY.							
Opracował	P. Czekan	15/544/2011		Specjalność TELEKOMUNIKACJA			
Projektant	P. Czekan	15/544/2011		Nr projektu		Faza	PT
				110013		Zespół	Z-5
Gł. projektant	inż. P.Bocian	1512/99/U		Nr rysunku		Rewizja	
				1-C-227		0	
Sprawdzający	inż. J. Hiszpański	859/64					
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	04.2012	Skala	1:100

qazwz: 4.26.12 1:06 G: #2011\110013\C\EXPORT\20120426\00C201\PW\1C227REW0.dwg