

Inwestycja: Budowa TWR Poznań Port Lotniczy - Poznań Ławica		3. LISTA KABLOWA					PROCHEM S.A. Nr projektu: 110013
Nr obiektu: 2 Buynek Techniczny							
Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm2)	Długość (m)	Uwagi
	Rozdzielnica 2R						
KN1-5.1	RNN1 pole 1	Rozdzielnica 2R	400	YKYżo	5x25	80	ujęte w opr.SZE101REW0
2R-21	Rozdzielnica 2R	Grzejnik	230	YDYżo	3x2,5	10	
2R-26	Rozdzielnica 2R	KP- kłapa pożarowa	230	YDYżo	3x2,5	20	
2R-27	Rozdzielnica 2R	SKD	230	YDYżo	3x2,5	10	
2R-28	Rozdzielnica 2R	SSWiM	230	YDYżo	3x2,5	10	
2R-29	Rozdzielnica 2R	CWG	230	YDYżo	3x2,5	10	
2R-30	Rozdzielnica 2R	JB V02	230	YDYżo	3x2,5	15	
2R-31	Rozdzielnica 2R	WA-1	400	YDYżo	4x2,5	13	
2R-31c	Rozdzielnica 2R	Pt1	230	YDYżo	2x1,5	5	
2R-51	Rozdzielnica 2R	Rozdzielnica 2RK	400	YKYżo	5x6	15	
2R-53	Rozdzielnica 2R	Brama	400	YKYżo	5x2,5	55	ujęte w opr.SZE101REW0
2R-54	Rozdzielnica 2R	Agregat	400	H07RN-Fżo	5x4	20	
2R-55	Rozdzielnica 2R	Logo	230	YKYżo	3x2,5	100	ujęte w opr.SZE101REW0
2R-57	Rozdzielnica 2R	PS - Pompownia ścieków	400	YKYżo	5x2,5	60	ujęte w opr.SZE101REW0
2R-58	Rozdzielnica 2R	P-Pompownia	400	YKYżo	5x2,5	75	ujęte w opr.SZE101REW0
2R-60	Rozdzielnica 2R	Separator	230	YKYżo	3x2,5	100	ujęte w opr.SZE101REW0
2R-61	Rozdzielnica 2R	Separator	230	YKYżo	3x2,5	100	ujęte w opr.SZE101REW0
	Rozdzielnica 2RK						
2RK-2	Rozdzielnica 2RK	Palnik P1	230	YDYżo	3x2,5	20	
2RK-3	Rozdzielnica 2RK	Palnik P2	230	YDYżo	3x2,5	15	
2RK-4	Rozdzielnica 2RK	Sterownik K1	230	YDYżo	3x2,5	15	
2RK-5	Rozdzielnica 2RK	Sterownik K2	230	YDYżo	3x2,5	10	
2RK-6	Rozdzielnica 2RK	Pompa P	400	YDYżo	5x2,5	20	
2RK-7	Rozdzielnica 2RK	Zmiękczaczy wody ZW	230	YDYżo	3x2,5	20	
2RK-8	Rozdzielnica 2RK	Grzejnik	230	YDYżo	3x2,5	15	
2RK-9	Rozdzielnica 2RK	Podgrzewacz wody	230	YDYżo	3x2,5	15	
	Agregat prądowórczy						
1KN2.1/1,2,3	Agregat prądowórczy	SP	400	H07RN-F	4x[3x(1x240)]	12x15	
1KN2/1,2,3	Szafa przyłączeniowa SP	Rozdzielnica RNN-1	400	XKXS	4x[3x(1x240)]	12x80	ujęte w opr.SZE101REW0
KN1-2S	Rozdzielnica RNN-1 - SZR	SP	400	YKSYżo	7x2,5	80	ujęte w opr.SZE101REW0
KN1-2.1S	Szafa przyłączeniowa SP	Agregat prądowórczy	400	H07RN-Fżo	5x2,5	15	

Inwestycja: Budowa TWR Poznań Port Lotniczy - Poznań Ławica		3. LISTA KABLOWA					PROCHEM S.A. Nr projektu: 110013
Nr obiektu: 2 Buynek Techniczny							
Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm2)	Długość (m)	Uwagi
	SYSTEM WYKRYWANIA GAZU ZIEMNEGO						
CWG-QE01	Czujnik gazu QE01	Centrala wykrywania gazu		YDY	4x1,0	20	
CWG-QE02	Czujnik gazu QE02	Centrala wykrywania gazu		YDY	4x1,0	20	
CWG-Z	Zawór odcinający Z	Centrala wykrywania gazu	12DC	YDY	2x2,5	24	
CWG-PS	Zasilacz PS	Centrala wykrywania gazu	12DC	YDY	2x2,5	1	
CWG-H	Sygnalizator H	Centrala wykrywania gazu	12DC	YTKSY	1x4x0.8	10	