



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa,-07-13

AJZ-2221-13-52-13/ 2476/KB/2013

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer

AJZ-2221-13/52/2013

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie lotniska Poznań - Ławica - sprawa numer AJZ-2221-13/52/2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
www.pansa.pl

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Zgodnie z rysunkiem nr 1-A-402 (zestawieniem stolarki drzwiowej drewnianej), wszystkie drzwi o symbolu DD, oprócz Dd1-Dd4, mają mieć naświetle o wysokości 650mm. Stąd w kol. „wysokość otworu w ścianie” drzwi Dd1-Dd4 powinny mieć wys. 2050mm i taką mają, natomiast pozostałe drzwi powinny mieć wysokość 2700mm. W zestawieniu zaś błędnie podano wysokość=2050mm przy drzwiach Dd26, Dd29, Dd31- Dd40. Na szkicach drzwi u dołu strony drzwi Dd31- Dd37 oraz drzwi Dd40 wrysowane są z naświetlami o łącznej wysokości 2700mm. W/w szkice nie obejmują drzwi Dd26, Dd29, Dd38 i Dd39.

W związku z wykrytą sprzecznością pomiędzy wymiarami drzwi, a opisem "naświetle nad drzwiami" prosimy o korektę zestawienia i podanie właściwej wysokości drzwi Dd26, Dd29, Dd31+ Dd40.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej rysunek 1-A 402REWA z korektą wymiarów.

PYTANIE 2

Rysunek nr 1-A-403 (drzwi stalowe przeszklone):

- ścianka szklona wewnętrzna Dp9 – wymiar ścianki powinien być 3000x2100mm, a w zestawieniu wpisany jest wymiar 900x2000;

W związku z wykrytą sprzecznością pomiędzy wymiarami ścianki z drzwiami wynikającym z rzutu, a wymiarem opisanym w zestawieniu prosimy o korektę zestawienia i podanie właściwych wymiarów ścianki

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej rysunek 1-A-403REWA z korektą wymiarów.

PYTANIE 3

Rysunek nr 1-A-404 (drzwi aluminiowe przeszklone):

- Drzwi DZA1 powinny mieć wymiary 2300x3300mm (zgodnie z szkicem drzwi pod zestawieniem), natomiast w opisie w zestawieniu podano wymiar 2000x2100;

- Drzwi DZA2 powinny mieć wymiary 1250x2100mm (zgodnie z szkicem drzwi pod zestawieniem), natomiast w opisie w zestawieniu podano wymiar 2000x2100;

W związku z wykrytą sprzecznością pomiędzy wymiarami drzwi na szkicu pod zestawieniem, a wymiarem opisanym w zestawieniu prosimy o podanie właściwych wymiarów drzwi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.

Zamawiający wyjaśnia, że podane na rysunku wymiary drzwi DZA1 i DZA2 są prawidłowe DZA1 - wymiar otworu w murze 2300x3300, światło przejścia w drzwiach 2000x2100, DZA2 - wymiar otworu w murze 1500x2200mm, światło przejścia 1250x2100mm.

PYTANIE 4

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 25 z dn. 05.07.2013 prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rezygnuje również ze ścianki bloczków Tekno Amer Blok rozdzielających dwa rodzaje dachu na tarasie poz. +8,45?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4.

Tak. Zamawiający rezygnuje ze ścianki bloczków Tekno Amer Blok rozdzielających dwa rodzaje dachu na tarasie poz. +8,45.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem
Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Renata Rudnicka

