

Nr projektu: 110013

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Nr obiektu: 01

Rew. 0

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY						
1.		Menadżer systemu	szt.	1	ABT-V2000 Ambient System	
2.		Jednostka kontroli	szt.	1	ABT-V2000JK Ambient System	
3.		Moduł wejściowy	szt.	1	U-03R Ambient System	Montaż w menadżerze systemu V2000
4.		Moduł nadzorowania	szt.	1	ABT-V200SAP Ambient System	
5.		Moduł wejściowy mikrofonu	szt.	2	ABT-V200MWM Ambient System	Montaż w menadżerze systemu V2000
6.	SMS1	Mikrofon strażaka	szt.	1	ABT-V200MS Ambient System	
7.		Skrzynka wyniesionego mikrofonu strażaka	szt.	1	ABT-SMS Ambient System	
8.	SMS2	Mikrofon strefowy	szt.	1	ABT-V200M Ambient System	
9.		Rozszerzenie mikrofonu	szt.	1	ABT-V210MR Ambient System	

Nr projektu: 110013

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Nr obiektu: 01

Rew. 0

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
10.		Ścienny uchwyt pulpitów mikrofonowych	szt.	1	ABT-WB-RM200 Ambient System	
11.		Płyta zapowiedzi głosowych	szt.	2	ABT-V200PZG Ambient System	Montaż w menadżerze systemu V2000
12.		Impedancyjny moduł kontroli 2 linii głośnikowych	szt.	6	ABT-V200MK2 Ambient System	Montaż w jednostce kontroli V2000JK
13.	W1. W2	Wzmacniacz mocy 4x60W 100V	szt.	2	ABT-V2064WM Ambient System	
14.		Moduł wejściowy wzmacniacza mocy	szt.	8	ABT-V200MWW Ambient System	Montaż we wzmacniaczach Po 4 szt. na wzmacniacz
15.		Rama zasilaczy	szt.	1	ABT-V2000RZ Ambient System	
16.		Zasilacz	szt.	1	ABT-V200Z Ambient System	Montaż w ramie zasilaczy V2000RZ
17.		Jednostka zarządzająca systemem zasilania	szt.	1	ABT-V2000JZ Ambient System	
18.		Aluminiowy Projektor Pożarowy moc: 20W; 100V	szt.	3	MCR-SMSP-20 Ambient System	
19.		Kompletny Wysokoefektywny Sufitowy Głośnik Pożarowy moc: 15/10W; SPL(1W/1m): 96dB, 100V	szt.	88	ABT-S2010 Ambient System	

Nr projektu: 110013

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Nr obiektu: 01

Rew. 0

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
20.		Kompletny Sufitowy Głośnik Pożarowy moc: 9/6W; SPL(1m): 90dB, 100V	szt.	11	ABT-S136 Ambient System	
21.		Naścienny lub nastropowy metalowy głośnik pożarowy 9/6W 100V	szt.	37	MCR-SWSM6 Ambient System	
22.	CDSO	Szafa rack SK-1 42U z zasilaniem rezerwowym 30h/45min - wymiary: 42Ux600x600mm - pełne wyposażenie szafy - akumulatory bezobsługowe 110 [Ah] – 2 szt.	kpl.	1	ABT-SZAF Ambient System	
23.		Kabel telekomunikacyjny bezhalogenowy bezpieczny	m	40	HTKSHekw PH90 4x2x0,8 Bitner	1. Lub ekwiwalent 2. Połączenie stacji mikrofonowej strażaka z szafą DSO
24.		Ekranowane teleinformatyczne kable przyłączeniowe, LSOH	m	45	FTP – Patch kat. 5 Bitner	1. Lub ekwiwalent 2. Połączenie stacji mikrofonowej strefowej z szafą DSO
25.		Kabel telekomunikacyjny bezhalogenowy bezpieczny	m	2500	HTKSH PH90 1x2x1 Bitner	1. Lub ekwiwalent 2. Prowadzenie linii głośnikowych
26.		Rura instalacyjna - PCV Ø zew. 16mm - z osprzętem i akcesoriami	m	45	RB16 LEGRAND	Lub ekwiwalent

Nr projektu: 110013

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Nr obiektu: 01

Rew. 0

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
27.		Drabinka kablowa E-90 - stal ocynkowana - szerokość: 200mm - wysokość: 100mm - grubość blachy: 1,5mm - z osprzętem i akcesoriami	m	30	DGOP200H100 BAKS	Lub ekwiwalent
28.		Koryto siatkowe E-90 - ocynk galwaniczny - szerokość: 100mm - wysokość: 60mm - z osprzętem i akcesoriami	m	65	KDSO100H60 BAKS	Lub ekwiwalent
29.		Uchwyt kablowy pojedynczy E90 Wyposażenie dodatkowe: - kołek rozporowy metalowy- 1 szt. Typ: SRO M6 x 30	szt.	20	UDF12 BAKS	1. Lub ekwiwalent 2. Dla kabli HTKSHekw PH90 4x2x0,8
30.		Uchwyt kablowy pojedynczy E90 Wyposażenie dodatkowe: - kołek rozporowy metalowy- 1 szt. Typ: SRO M6 x 30	szt.	9000	UDF7 BAKS	1. Lub ekwiwalent 2. Dla kabli: HTKSH PH90 1x2x1
31.		Materiały instalacyjne	kpl.	1		

Uwaga:

1. Długości kabli i przewodów oraz ilości zastosowanych urządzeń i materiałów podane w wykazie materiałów i urządzeń - do weryfikacji przez Wykonawcę na budowie.

Nr projektu: 110013

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Nr obiektu: 01

Rew. 0

2. Dopuszcza się zastosowanie ekwiwalentnego systemu DSO innego producenta oraz urządzeń dodatkowych i materiałów ekwiwalentnych do wyszczególnionych w załączonym wykazie. Ekwiwalent oznacza system/produkt, który jest równorzędnym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego systemu/produktu lub jest lepszy pod względem parametrów technicznych i ceny.
3. Wykonawca we własnym zakresie powinien określić niezbędne ilości materiałów montażowych potrzebnych do wykonania kompletnych i funkcjonalnie sprawnych instalacji będących przedmiotem umowy.