



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 10-07-13

AJZ-2221-13-52-13/2433 /KB/2013

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer

AJZ-2221-13/52/2013

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie lotniska Poznań - Ławica - sprawa numer AJZ-2221-13/52/2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmienia treść SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.



Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

W związku z udzieleniem niewyczerpującej odpowiedzi na pytanie prosimy o powtórne jego rozpatrzenie: " Prosimy o sprecyzowanie zapisu w projekcie umowy mówiącego o rezygnacjach (paragraf 1, punkt 2.1.3.): „Rezygnacja z centrali rezerwowej N4B/W4B, systemu nawilżania N-3, W-4.” Centrala N4B jest centralą tylko nawiewną, zatem, prosimy o potwierdzenie, że rezygnacja polega na rezygnacji z tej centrali, wentylatora wywiewnego kanałowego W4B oraz z nawilżacza parowego H4B.

Czy zapis o rezygnacji z systemu nawilżania N-3 ma oznaczać rezygnację z nawilżacza H3 przypisanego do linii N3/W3 obsługującej salę konferencyjną?- w odpowiedzi Zamawiającego dnia 05.07.2013 udzielono odpowiedzi jedynie na drugą część pytania odnośnie systemu N-3. Prosimy o odpowiedź na pierwszą część pytania" Prosimy o sprecyzowanie zapisu w projekcie umowy mówiącego o rezygnacjach (paragraf 1, punkt 2.1.3.): „Rezygnacja z centrali rezerwowej N4B/W4B, systemu nawilżania N-3, W-4.” Centrala N4B jest centralą tylko nawiewną, zatem, prosimy o potwierdzenie, że rezygnacja polega na rezygnacji z tej centrali, wentylatora wywiewnego kanałowego W4B oraz z nawilżacza parowego H4B”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1.

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnacja z rezerwowania systemu wentylacyjnego obsługującego pomieszczenia: UPS, rozdzielni, kablowni polega na rezygnacji z centrali rezerwowej N4B, wentylatora wywiewnego kanałowego W4B oraz z nawilżacza parowego H4B.

Rezygnacja z nawilżania w systemie N-3 ma oznaczać rezygnację z nawilżacza H3 przypisanego do systemu N3/W3 obsługującej salę konferencyjną.

PYTANIE 2

W związku z udzieleniem niewyczerpującej odpowiedzi na pytanie prosimy o powtórne jego rozpatrzenie: Odpowiedź nr 31 z dnia 05-07-2013: „Zamawiający wyjaśnia, że drzwi drewniane oznaczone symbolami DD26, DD29, DD31-DD40 powinny być wykonane bez naświetla oraz mieć wysokość 2500mm”.

Prosimy o potwierdzenie wysokości skrzydła drzwiowego 2050mmm (zgodnie z opisem) czy 2500mm zgodnie z odpowiedzią.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2.

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi drewniane oznaczone symbolami DD26, DD29, DD31-DD40 mają mieć wysokości 2050 mm zgodnie z opisem.

PYTANIE 3

Prosimy doprecyzowanie zapisu w projekcie umowy mówiącego o rezygnacjach (paragraf 1, punkt 2.1.3.): „Rezygnacja z rezerwowania układów chłodniczych dla pomieszczeń socjalnych; pomieszczeń technicznych-teletechników nr 2.12, 2.13, 1.09, 1.10, 1.14.”. Czy poprzez „pomieszczenia socjalne” należy rozumieć pomieszczenia obsługiwane przez rezerwowy układ 2f”, czyli pomieszczenia 6/02, 6/03, 6/05, 6/07 oraz pomieszczenie techniczne 6/12 (jako, że to pomieszczenie jest również obsługiwane przez ten sam system 2f”) i należy pominąć w wycenie cały ten układ rezerwowy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnacja z rezerwowania układów chłodniczych obejmuje:

- dla pomieszczeń socjalnych - w pokojach wypoczynkowych 6/02, 6/03, 6/05, 6/06, 6/07 oraz pomieszczeniu technicznym 6/12 na poz. +21,70 - rezygnację z rezerwowego systemu 2f (dwa f prim)
- dla pomieszczeń technicznych - w pomieszczeniu technicznym 2/12 i pomieszczeniu teletechniki 2/13 na poz. +4,20 oraz pomieszczeniu radiokomunikacji 1/09, pomieszczeniu UPS 1/10 i rozdzielni NN nr 1/14 na poz. ±0. - rezygnację z rezerwowego systemu 4f (cztery f prim).

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Renata Rudnicka

