



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 28-07-13

AJZ-2221-10/43-13/ 311/KB/2013

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer

AJZ-2221-10/43/2013

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego OR
Szczecin w m. Chociwel wraz z infrastrukturą techniczną - sprawa numer
AJZ-2221-10/43/2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Czy system SAP ma pozostać autonomiczny czy może być częścią systemu sygnalizacji włamania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1.

System SAP ma być autonomiczny.

PYTANIE 2

Czy system SAP może przekazywać sygnał o zagrożeniu poprzez system sygnalizacji włamania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2.

Tak, system SAP może przekazywać sygnał o zagrożeniu poprzez system sygnalizacji włamania.

PYTANIE 3

Czy dostawa z naszej strony ma dotyczyć całego sprzętu łącznie z nadajnikami oraz sprzętem antenowym? Czy pozostajemy tylko przy SAP, SSWiN, CCTV?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w Programie funkcjonalno-użytkowym: „Instalacje wykrywania pożaru i włamania powinny posiadać sygnalizację optyczną – dźwiękową na zewnątrz kontenera oraz umożliwiać przesłanie informacji (stan wysoki, stan niski) o włamaniu bądź pożarze służbom Zamawiającego przez istniejący obecnie w PAŻP system monitoringu urządzeń CNS (zewnętrzna sieć telekomunikacyjna). Wyłączenie sygnalizacji włamania za pomocą standardowego manipulatora wewnątrz kontenera z opóźnieniem 2 min. Kasowanie alarmu lokalnie lub automatycznie po określonym czasie.”.

Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie dostawy nadajników ani anten itp.

PYTANIE 4

Istniejący punkt NDB będzie zlikwidowany, co z podłączeniem zasilania OR? Będzie nowy licznik zasilania energią elektryczną w granicy działki kto będzie go instalował (umowa pomiędzy PAŻP a ENEA - warunki)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4.

Przeniesienie istniejącego układu pomiarowego nie jest przedmiotem zamówienia.

PYTANIE 5

W celu zaprojektowania podłączenia zasilania proszę podać trasę kabla istniejącego zasilania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5.

Kabel zasilający istniejący ośrodek NDB biegnie wzdłuż drogi betonowej do kontenera NDB.

PYTANIE 6

W związku z zapisem w pkt. 2.5.2. (Wymagania szczegółowe dla urządzeń zasilających), ppkt 1) załącznika nr 1 do SIWZ (PFU), iż zasilacz bezprzerwowy UPS powinien mieć współczynnik mocy nie gorszy niż: $\cos\phi = 0,96$, prosimy o wyjaśnienie czy wskazany współczynnik jest współczynnikiem mocy wejściowej, czy też jest współczynnikiem mocy wyjściowej ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6.

Podany współczynnik mocy jest współczynnikiem mocy wyjściowej.

PYTANIE 7

Proszę o wyjaśnienie zapisu PFU dotyczącego konstrukcji wieży. Zamawiający w pkt 2.1.1 PNU określił, że konstrukcja wieży powinna być strunobetonowa. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcje stalową kratową?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7.

Zamawiający nie dopuszcza wieży w konstrukcji stalowej kratowej.

PYTANIE 8

Czy są ograniczenia w wysokości dla szaf ze sprzętem radiowym (nadajniki, odbiorniki, filtry)? Czy Zamawiający zaakceptuje szafę 47U (2300mm wysokości)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8.

Zamawiający wyjaśnia, iż ograniczeniem wysokości szaf z urządzeniami łączności radiowej jest wysokość kontenera telekomunikacyjnego, w którym szafy zostaną zamontowane. Zamawiający zaakceptuje szafy o wysokości 47U przy odpowiedniej wysokości kontenera, jednakże wymaga zamontowania urządzeń łączności radiowej w szafach od poziomu 42U do takiego, by możliwa była obsługa i konfiguracja urządzeń w postawie stojącej uwzględniając, iż osoba obsługująca stoi bezpośrednio na podłodze kontenera.

PYTANIE 9

Pytania dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego:

Strona 26 punkt 2.5.1.

9) Poprzez zasilacz bezprzerwowy (UPS) powinny być zasilane: urządzenia łączności radiowej, switch, oświetlenie przeszkodowe, urządzenia systemu sygnalizacji powstania pożaru oraz urządzenia systemu przeciwwłamaniowego.

10) Podczas zaników zewnętrznego napięcia zasilającego zasilacze bezprzerwowe (UPS) powinny zapewnić zasilanie urządzeń łączności radiowej oraz switcha przez okres min. 60 minut.

Czy oświetlenie przeszkodowe ma być zasilane z UPS z czasem podtrzymania przez okres co najmniej 60 minut?

Czy należy projektować układ zasilania z jednym UPS czy też z rezerwowym UPS w układzie redundantny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9.

Oprawy przeszkodowe umieszczone na wieży są to światła przeszkodowe niskiej intensywności na napięcie zasilania 48V DC, zasilane przez układ zasilacza buforowego z akumulatorami 12V.

Ilość zasilaczy UPS jest zależny od Oferenta.

PYTANIE 10

Strona 7 punkt 2.1 .

7) Zasilanie obiektu należy wykonać z kontenera NDB posadowionego na działce nr 1227/3. Istniejące przyłącze energetyczne do kontenera NDB o mocy 10kW wykonane kablem YAKY 4x25mm² ze stacji Chociwel 2 (przez węzeł kablowy przy ul. Dworcowej w m. Chociwel). Skrzynka przyłącza energetycznego dla OR powinna znajdować się przy kontenerze ośrodka radiokomunikacyjnego. Rezerwowe zasilanie będzie stanowił stacjonarny agregat prądotwórczy z pełną automatyką załączania/wyłączania. Zakup i instalacja zespołu prądotwórczego nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający dokona zakupu i instalacji zespołu prądotwórczego we własnym zakresie.

W dalszej części załącznika nr 1 do SIWZ jest mowa o przyłączeniu zewnętrznego przewoźnego zespołu prądotwórczego.

Czy należy to rozumieć że dla OR zasilanie rezerwowe należy przewidywać docelowo z zespołu prądotwórczego stacjonarnego poprzez automatykę SZR z możliwością podłączenia zespołu prądotwórczego przewoźnego z przełączeniem ręcznym?

Czy kabel zasilający to YAKY-4x25 czy YAKY-4x50? Gdzie obecnie jest granica eksploatacji i w czym użytkowaniu jest kabel zasilający?

Po czyjej stronie należy wystąpienie do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków technicznych dotyczących przeniesienia układu pomiarowego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10.

Docelowo należy przewidzieć zasilanie rezerwowe z zespołu prądotwórczego stacjonarnego poprzez automatykę SZR z możliwością podłączenia zespołu prądotwórczego przewoźnego z przełączeniem ręcznym.

Kabel zasilający to kabel YAKY 4x25 mm². Granica własności jest na zaciskach prądowych w węźle kablowym przy ul. Dworcowej.

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków zasilania.

PYTANIE 11

Na terenie wzdłuż ogrodzenia zainstalowany jest system ochrony przeciwwłamaniowej (bariera aktywna zabezpieczająca przeciwwłamaniowa).

Co należy przewidzieć w przypadku kolizji bariery aktywnej zabezpieczającej z projektowanym obiektem OR? Czy należy przesunąć barierę czy też przewidzieć że będzie zdemontowana?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11.

Bariera zostanie przesunięta przez Zamawiającego we własnym zakresie.

PYTANIE 12

Zamawiający wskazał w SIWZ (Rozdział V, pkt 1.2), że Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi dysponować:

1) *osobami (minimum po jednej) posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do projektowania w specjalności:*

- a) *konstrukcyjno – budowlanej,*
 - b) *instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,*
 - c) *telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej i przewodowej,*
- 2) *osobami (minimum po jednej) posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:*
- a) *konstrukcyjno – budowlanej,*
 - b) *instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,*
 - c) *telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej i przewodowej,*
- 3) *osobami (minimum po jednej) posiadającymi świadectwa kwalifikacji typu „D” i „E” uprawniające do zajmowania się odpowiednio dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektrycznych o napięciu min. 1 kV.*

Prosimy o wyjaśnienie:

- a) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 1) jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną lub dwoma osobami posiadającymi łącznie wszystkie uprawnienia wymienione w lit. a) b) i c)?
- b) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 2) jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą posiadającą łącznie wszystkie uprawnienia wymienione w lit. a) i b)?
- c) Czy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków opisanych w pkt 1), 2) i 3) przez jedną lub dwie osoby?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12.

Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 1, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną lub dwoma osobami posiadającymi łącznie wszystkimi uprawnieniami wymienionymi w lit. a) b) i c).

Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 2, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną lub dwoma osobami posiadającymi łącznie wszystkimi uprawnieniami wymienionymi w lit. a) i b).

Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków opisanych w pkt. 1), 2) i 3) przez jedną lub dwie osoby.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 574 63 79.

Z poważaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Renata Rudnicka