



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 18.06-13

AJZ-2221-10/43-13/ 1878 /KB/2013

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer

AJZ-2221-10/43/2013

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego OR
Szczecin w m. Chociwel wraz z infrastrukturą techniczną - sprawa numer
AJZ-2221-10/43/2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmienia treść SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

W związku z zapisem w pkt. 2.1. (Wymagania ogólne) załącznika nr 1 do SIWZ (PFU), iż rezerwowe zasilanie obiektu będzie stanowił stacjonarny agregat prądotwórczy z pełną automatyką załączania/wyłączania, którego to zakup i instalacja nie jest elementem przedmiotowego postępowania, prosimy o potwierdzenie, iż należy, bądź nie należy wycenić i ująć w ofercie wykonanie płyty betonowej pod stacjonarny agregat prądotwórczy wraz z wyprowadzeniem od kontenera w kierunku miejsca instalacji agregatu kabla zasilającego i kabla sterującego w rurach osłonowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1.

Zamawiający wyjaśnia, że nie należy wyceniać i ujmować w ofercie wykonania płyty betonowej pod stacjonarny agregat prądotwórczy wraz z wyprowadzeniem od kontenera w kierunku miejsca instalacji agregatu kabla zasilającego i kabla sterującego w rurach osłonowych.

PYTANIE 2

Pytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ PFU punkt 2.3.1 podpunkt 2:

Czy Zamawiający wymaga filtrów zarówno dla nadajników i odbiorników nawet jeśli filtry dla odbiorników przy wspólnej pracy nie są używane, gdy sprzęt jest montowany razem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2.

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga filtrów zarówno dla nadajników i odbiorników, gdyż planuje w przyszłości przestrzenne rozdzielenie funkcji nadawania i odbioru między dwa ośrodki radiokomunikacyjne.

PYTANIE 3

Pytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ PFU punk 2.3.1 podpunkt 8:

- a) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych filtrów i sprzęgaczy aby zapewnić możliwość dołączenia do każdego systemu antenowego maksymalnie czterech zestawów nadawczych oraz czterech zestawów odbiorczych?
- b) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia okablowanych szaf dla dodatkowych zestawów radiowych?
- c) Czy podpunkt 8 dotyczy zarówno zestawów UHF i VHF, czy tylko VHF?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.

ad a) Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dostarczenia dodatkowych filtrów i sprzęgaczy umożliwiających dołączenie do każdego systemu antenowego maksymalnie czterech zestawów nadawczych oraz czterech zestawów odbiorczych.

ad b) Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dostarczenia w pełni okablowanych szaf dla dodatkowych zestawów radiowych

ad c) Zamawiający wyjaśnia, iż ppkt 8 dotyczy zarówno zestawów UHF, jak i VHF.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 574 63 79.

Z poważaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Renata Rudnicka