




LEGENDA:

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE RAMKOWE |
|  | 1-W. LE CZ HERMETYCZNE |
|  | GNIAZDO WTYKOWE 3-4 HERMETYCZNE |
|  | WYŁĄCZNIK 1-BIEG |
|  | WYŁĄCZNIK 2-BIEG |
|  | PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY |
|  | PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY |

Sposób numeracji tablic elektrycznych:

TE-1.1

Rodzaj tablicy np.
TE – Tablica elektryczna

Nr tablicy

Nr poziomu na którym jest zlokalizowana

Sposób numeracji gniazd:

KTE -1.1/1.1

TE – tablica elektryczna
TE:UPS – tablica zasilana poprzez UPS
TE:AGR – tablica zasilana poprzez agregat prądowłoczy

nr elementu w obwodzie

nr okowdu

nr tablicy elektrycznej

ADRES INWESTYCJI

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego
dz. 1867/136 obieg 0001 -Jasionka

INWESTOR

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

INWESTYCJA

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną
w Porcie Lotniczym Rzeszów

36-002 Jasienka 942, Gmina Trzebówko.


INGÉROP
 Polska

INGÉROP POLSKA SP. Z O.O.
 ul. Rodławicka 146, 02-117 Warszawa, Polska
 tel (+48 22) 5172 56 91, fax (+48 22) 5172 56 95


EL
 PRODEX

ELPRODEX Marek Kozicki, Piotr Zajac
 01-106 Warszawa, ul. Rodłowa 25
 REGON 017265367; NIP 123-036-421
www.elprodex.eu

	NR UPRAWNIEN	DATA I PODPIS
OPRACOWANI		
mgr inż. Piotr Zając	_____	
mgr inż. Marcin Kozicki	_____	
mgr inż. Łukasz Cymliak	_____	
inż. Jarosław Kuljawa	_____	
PROJEKTOWA		
mgr inż. Andrzej Popiek	_____	
SPRAWOZD.	St-348/78	
mgr inż. Grzegorz Stodolski	St-222/79	

Rzut poziomu "45", rozmieszczenie instalacji elektrycznej

BRANŻA	ELEKTRYCZNA		STADIUM	BUDOWLANY	
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	571/B/E/1207/A	DATA	12.2010

UWAGI:

1. WSKAZKIE PRAWA DO NIEJISZCZO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.
KOPLOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
UBR JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.
2. WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWIENIA PROJEKTU
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMAGÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY BUDOWLANYCH.