

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 15.03.2011 roku

AJZ-224-6-2011/...⁹¹³.../KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-6/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego Dostawa i montaż klimatyzatorów - sprawa numer AJZ-224-6/2011

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 14 marca 2011 roku.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Jakie są odległości jednostek wewnętrznych i zewnętrznych od tablic elektrycznych dla każdego z dziewięciu klimatyzatorów? Jakie są odległości rurociągów między odpowiednimi jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla każdego z klimatyzatorów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Dla klimatyzatorów 3,5 kW /7szt/ średnia długość linii freonowych 5mb, średnia odległość klimatyzatora do rozdzielnic elektrycznej 10mb.

Dla klimatyzatorów 14 kW /2/szt/ średnia długość linii freonowych 40mb, średnia odległość klimatyzatora do rozdzielnic elektrycznej 55mb.

PYTANIE 2

Czy przy klimatyzatorach sufitowych 14 kW wymagacie Państwo pełnej komunikacji BMS, czy interesują Państwa jedynie wybrane sygnały typu: awaria zbiorcza, pozwolenie na prace itp.?

Jeżeli ma być pełny BMS to jaki protokół komunikacji jest stosowany w Państwa instalacji?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Przy klimatyzatorach sufitowych 14kW w podłączeniu do BMS wymagamy minimalnie:


- sygnał praca -awaria
- sygnał zdalnego sterowania praca-stop
- zobrazowanie w grafice istniejącego systemu BMS

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 574 63 79.

Z poważaniem

PREZES
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


Krzysztof Bandszek 15.03.2011