



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 09-07-13

AJZ-2221-17-74-13/2338/MW/2013

Do
Wykonawców biorących udział
w postępowaniu
AJZ-2221-17/74/2013

dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na wymianie wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych – sprawa numer AJZ-2221-17/74/2013

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

w związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na dostawę i wymianę wykładziny **dywanowej** **uprzejmie proszę** o informację czy przyjmą **Państwo** wykładzinę obiektową o dwóch parametrach odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia, tj. wysokość runa 4,8 mm i gęstość tkan 157.000/m². Pozostałe parametry wykładziny spełniają wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza wykładziny o innych parametrach niż te, które zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymaga wykładzinę dywanową o następujących parametrach: wysokość runa: 3,2 – 3,8 mm; gęstość: 177 000 – 190 000 tkań/m².

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 22 574 63 79 lub maila zp@pansa.pl.

Z poważaniem
z up. Kierownika Zamawiającego
Przewodniczący Komisji

Sebastian Hababicki