

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Targ
ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ
tel.: 18 264 33 02
fax: 18 266 77 81
e-mail: nowytarg.rd@tauron-dystrybucja.pl



Miejscowość, data: Zakopane, 2012-06-25
Nr: OKR/R5_ZS_WP/518756/12 1105/12

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
obiekt: pomoc radionawigacyjna DME
adres przyłączanego obiektu: Poronin, Suche , nr działki 2595.

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: **2012-06-11**

Odpowiadając na wniosek z dnia **2012-06-11**, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej **20 kW**,

Przyłącz 1(podstawowy) 10kW

Przyłącz 2(rezerwowowy) 10kW

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne-przyłącz 1

- Miejsce przyłączenia: **SUCHE LACHY [5257] obwód k/Lachy [5257o4] słup 418**
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej: w szafce pomiarowej – zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji Odbiorcy
 - Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: w szafce pomiarowej – zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji Odbiorcy
- Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - w zakresie przyłącza: **budowa przyłącza kablem YAKXS 4x120 od słupa linii napowietrznej nN, zakończonego złączem kablowym typu Zk-1 wolnostojącym.**
 - w zakresie sieci: **nie dotyczy.**
 - w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: **Wnioskodawca wyprowadzi trójfazową linię zasilającą do miejsca poboru mocy**
- Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu **0,4 kV**:
 - rodzaj układu: **licznik energii elektrycznej 3-fazowy,**
 - miejsce zainstalowania: **w szafce pomiarowej zabudowanej na złączu kablowym wolnostojącym**
- Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
 - prąd znamionowy: **16A,**
 - rodzaj: **nadmiarowo-prądowy, przystosowany do plombowania,**
 - lokalizacja: **obok układu pomiarowego.**

IB. Wymagania techniczne-przyłącz 2

- Miejsce przyłączenia: **ZAB KOŚCIÓŁ [5292], obwód k/kościół [5292o3], słup 305**
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej: w szafce pomiarowej – zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji Odbiorcy
 - Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: w szafce pomiarowej – zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji Odbiorcy
- Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - w zakresie przyłącza: **budowa przyłącza przewodem AsXSn 4x16 do zestawu ZPP na słupie TAURON.**
 - w zakresie sieci: **nie dotyczy.**

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ
tel.: 18 264 33 02
fax: 18 266 77 81
e-mail: nowytarg.rd@tauron-dystrybucja.pl

POLSKA AGENCJA
ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
12.07.2012
16042

www.tauron-dystrybucja.pl
AU-804 / 11.07.12.

- c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: **Wnioskodawca zabuduje szafkę pomiarową, Wnioskodawca wyprowadzi trójfazową linię zasilającą do miejsca poboru mocy**
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu **0,4 kV**:
- a) rodzaj układu: **licznik energii elektrycznej 3-fazowy**,
- b) miejsce zainstalowania: **w szafce pomiarowej zabudowanej na słupie OSD**
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
- a) prąd znamionowy: **16A**,
- b) rodzaj: **nadmiarowo-prądowy, przystosowany do plombowania**,
- c) lokalizacja: **obok układu pomiarowego**.
- II. Do obliczeń przyjąć:
- a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA
- III. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
- IV. Sieć pracuje w układzie:
- a) SN – z izolowanym punktem neutralnym,
- b) 0,4 kV - **TN-C**
- V. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:
- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- dla przerwy planowanej - 16 godzin,
 - przerwy nieplanowanej - 24 godzin.
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- przerw planowanych - 35 godzin,
 - przerw nieplanowanych - 48 godzin.
- VI. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od daty doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

VII. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahanie napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.].
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD:
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Zakopane.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Zakopane z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz.

1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający prace równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.
14. Przyłączenie obiektu powinno być zgodne z wymaganiami ujętymi w formie standaryzacji, które dostępne są na stronie internetowej <http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/partnerzy/standaryzacja>.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował : **Edward Staszal**

Załącznik:

projekt umowy o przyłączenie
informacje do zawarcia umowy o przyłączenie

Kopie:


RD5/ZM

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie RD Nowy Targ

Kierownik Działu

Rozwoju i Utrzymywania Sieci


.....**Artur Sojda**.....

