



**POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ  
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY**

Warszawa, 28.11.13

**AJZ-2221-19-76-13/4216/MW/2013**

**Do**

**Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu**

**AJZ-2221-19/76/2013**

dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego w miejscowości Włocławek (OR Włocławek) i budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego w miejscowości Niegosław (OR Drezdenko) – sprawa numer AJZ-2221-19/76/2013

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ  
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY  
www.pansa.pl

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**Pytanie nr 1**

OR Drezdenko

Założenia przyjęte w PFU dot. posadowienia anten (pkt. 2.1.1 ppkt 4)) oraz separacji pionowej (pkt. 2.1.1 ppkt 3)) wydają się wewnętrznym sprzeczne. Wysokość instalacji ostatniego poziomu anten zgodnie z SIWZ będzie na poziomie 36 m n.p.t. (24 m min. wysokość posadowienia + 3 x 4 m separacji między systemami) – niezależnie od wyboru producenta systemu antenowego. Oznacza to, że ostatni poziom anten UHF wchodzi w pole oddziaływania anteny DME (połowa wysokości anteny UHF).

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? Jeżeli nie, czy Zamawiający wyraża zgodę na posadowienia najniższego systemu antenowego VHF na wysokości umożliwiającej zachowanie separacji 4 m pomiędzy systemami antenowymi oraz 2 m separacji liczonej od podstawy anteny DME (zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu na budowę systemu DME Drezdenko)?


**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie podtrzymując tym samym, iż minimalna wysokość zawieszenia najniższego systemu antenowego powinna wynosić 24 m n.p.t. z zachowaniem separacji pionowej minimum 4 m między systemami antenowymi na wieży.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 22 574 63 79 lub maila [zp@pansa.pl](mailto:zp@pansa.pl).

Z poważaniem  
z up. Kierownika Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji

  
18.11.2019  
Damian Uszliński