



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 roku

AJZ-2227-21/55-13/ 2902 /MD/2013

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę artykułów elektrotechnicznych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej** - sprawa numer AJZ-2227-21/55/2013

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, w osobie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje, iż niniejsze postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...).

Uzasadnienie faktyczne:

1. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto [PLN]
1	HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL sp. z o.o. ul. Polna 107, 87-100 Toruń	573.841,81
2	LEMAR Electric sp. z o.o. ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice	717.118,83
3	ELEKTROMAG sp. z o.o. ul. Partyzantów 15, 05-840 Brwinów	806.862,21

2. Podczas czynności badania złożonych ofert:

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pl

- a) działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwał Wykonawcę działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wezwała Wykonawcę **LEMAR Electric sp. z o.o.** z siedzibą w Mysłowicach (kod pocztowy 41-400) przy **ul. Stadionowej 4**, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie przesyłając dokumenty pocztą.

3. Zamawiający wykluczył Wykonawcę **ELEKTROMAG sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie (kod pocztowy 05-840) przy ul. Partyzantów 15**

Uzasadnienie faktyczne

Wadium Wykonawcy wpłynęło w dniu 01.07.2013 r. o godz. 11:59, tj. po terminie wyznaczonym na składanie ofert, które upłynęło w dniu 01.07.2013r. o godz. 11:00.

Uzasadnienie prawne

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie przesłanki art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy w brzmieniu: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert”

4. Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę **HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) przy ul. Polnej 107**

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca zaoferował produkty nie spełniające wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, tj.

- w poz. 125 Zamawiający wymagał zaoferowania elektronicznego układu zapłonowego do świetlówek 8W/G5 o maksymalnych wymiarach 100x30x25, Wykonawca zaoferował produkt o maksymalnych wymiarach 80x**40**x22,

- w poz. 134 Zamawiający wymagał zaoferowania elektronicznego układu zapłonowego EL 1x36 HF2F bez ściemniania w wysokości 21mm, Wykonawca zaoferował elektroniczny układ zapłonowy w wysokości **28mm**,

- w poz. 135 Zamawiający wymagał zaoferowania elektronicznego układu zapłonowego EL 2x36 HF2F bez ściemniania - wysokość 21mm, Wykonawca zaoferował elektroniczny układ zapłonowy w wysokości **28mm**,

- w poz. 390 Zamawiający wymagał zaoferowania wyłącznika 1-biegunowego z możliwością montażu wraz z ramką typ RU1-1F, Wykonawca zaoferował wyłącznik **bez możliwości montażu wraz z ramką RU1-1F**,
- w poz. 391 Zamawiający wymagał zaoferowania wyłącznika 1-biegunowego z możliwością montażu wraz z ramką typ RU1-1F, Wykonawca zaoferował wyłącznik **bez możliwości montażu wraz z ramką RU1-1F**,
- w poz. 392 Zamawiający wymagał zaoferowania wyłącznika 1-biegunowego świecznikowego z możliwością montażu wraz z ramką typ RU1-1F, Wykonawca zaoferował wyłącznik **bez możliwości montażu wraz z ramką RU1-1F**,
- w poz. 393 Zamawiający wymagał zaoferowania wyłącznika 1-biegunowego schodowego z możliwością montażu wraz z ramką typ RU1-1F, Wykonawca zaoferował wyłącznik **bez możliwości montażu wraz z ramką RU1-1F**,
- w poz. 394 Zamawiający wymagał zaoferowania przycisku 1-biegunowego zwierneego z możliwością montażu wraz z ramką typ RU1-1F, Wykonawca zaoferował przycisk **bez możliwości montażu wraz z ramką RU1-1F**,
- w poz. 400 Zamawiający wymagał zaoferowania gniazda pojedynczego p/t z możliwością montażu wraz z ramką typ RU1-1F, Wykonawca zaoferował gniazdo **bez możliwości montażu wraz z ramką RU1-1F**,
- w poz. 401 Zamawiający wymagał zaoferowania gniazda pojedynczego p/t z możliwością montażu wraz z ramką typ RU1-1F, Wykonawca zaoferował gniazdo **bez możliwości montażu wraz z ramką RU1-1F**,
- w poz. 402 Zamawiający wymagał zaoferowania ramki x1 z możliwością montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F (600F), Wykonawca zaoferował ramkę **bez możliwości montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F**,
- w poz. 403 Zamawiający wymagał zaoferowania ramki x2 z możliwością montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F (600F), Wykonawca zaoferował ramkę **bez możliwości montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F**,
- w poz. 404 Zamawiający wymagał zaoferowania ramki x3 z możliwością montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F (600F), Wykonawca zaoferował ramkę **bez możliwości montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F**,

- w poz. 405 Zamawiający wymagał zaoferowania ramki x4 z możliwością montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F (600F), Wykonawca zaoferował ramkę **bez możliwości montażu z wyłącznikiem 1-biegunowym schodowym typu WPt-5F**,
- w poz. 440 Zamawiający wymagał zaoferowania przedłużacza zwijanego gumowego z przewodem: H05RR-F3G 1,5 mm², 4 gniazda, IP44, ~230 V 4,8 A max./1100W, nawinięty , 16 A max./3200 W, całkowicie rozwinięty, długość 8mb. Dołączona do oferty przez Wykonawcę karta charakterystyki nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia,
- w poz. 34 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki E27 54 LED o mocy użytkowej 8W. Wykonawca zaoferował żarówkę o mocy użytkowej **10W**, na podstawie podanego typu SPECTRUM LED GLS E27 230V 10W WW. Ponadto do oferty nie dołączył karty charakterystyki produktu,
- w poz. 35 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki diodowej E27 80 LED 230V białej zimnej o mocy użytkowej 4W. Wykonawca zaoferował żarówkę o mocy użytkowej **5W** na podstawie podanego typu SPECTRUM LED GLS E27 230V 5W WW. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,
- w poz. 36 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki diodowej E27 42 LED 5050 230V białej zimnej o mocy użytkowej 5W. Wykonawca zaoferował żarówkę moc użytkowa **7W**, na podstawie podanego typu SPECTRUM LED GLS E27 230V 7W WW. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,
- w poz. 38 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki energooszczędnej 23W/230V E27 o mocy 23W. Wykonawca zaoferował żarówkę o mocy **20W**, na podstawie podanego typu OSRAM DSTAR 20W/827 E27 LONG LIFE. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,
- w poz. 41 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki energooszczędnej DULUX EL GL 16W/827 E27 o mocy 16W i barwie światła 2700K. Wykonawca zaoferował żarówkę o mocy **18W** oraz barwie światła **2500K**, na podstawie podanego typu OSRAM DPRO 18W/825 E27. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,
- w poz. 42 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki energooszczędnej DULUXSTAR 17W/827 E27 o mocy 17W i barwie światła 2700K. Wykonawca zaoferował żarówkę o mocy **20W** oraz barwie światła **2500K**, na podstawie podanego typu OSRAM DPRO 20W/825 E27. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,
- w poz. 43 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki energooszczędnej 5W/230V E14 cylindrycznej o mocy 5W i barwie światła 2700K. Wykonawca zaoferował żarówkę

o mocy **6W** oraz barwie światła **2500K**, na podstawie podanego typu OSRAM DPRO MICA 6W/825 E14. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,

- w poz. 80 Zamawiający wymagał zaoferowania żarówki halogenowej 20W/12V GY6,35 o mocy 20W. Wykonawca zaoferował żarówkę o mocy **35W**, na podstawie podanego typu SYLVANA MOC Capsule 12V 35W GY6,35. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,

- w poz. 86 Zamawiający wymagał zaoferowania żarnika 160W 118mm/230V o mocy 160W. Wykonawca zaoferował żarnik o mocy **150W**, na podstawie podanego typu SSPECTRUM LH- 230V/150W. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,

- w poz. 87 Zamawiający wymagał zaoferowania żarnika 240W 118mm/230V o mocy 240W. Wykonawca zaoferował żarnik o mocy **200W** na podstawie podanego typu SPECTRUM LH- 230V/200W. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu,

- w poz. 706 Zamawiający wymagał zaoferowania akumulatora AA o pojemności 2800mAh, Wykonawca zaoferował akumulator o pojemność **2600 mAh**

- w poz. 933 Zamawiający wymagał zaoferowania świetlówki kompaktowej okrągłej Gx53, 7W, 230V, o barwie światła 4200K. Wykonawca zaoferował świetlówkę o mocy **9W** oraz barwie światła **2700K**, na podstawie podanego typu NARVA KLE-F 9W/827 GX53. Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki produktu.

Uzasadnienie prawne

Art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę **LEMAR Electric sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (kod pocztowy 41-400) przy ul. Stadionowej 4**

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca zaoferował produkty nie spełniające wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, tj.

- w poz. 14 Zamawiający wymagał zaoferowania świetlówki o długość 234.5 mm, Wykonawca zaoferował świetlówkę o długość **235.8 mm**,

- w poz. 19 Zamawiający wymagał zaoferowania świetlówki CLF SQUARE 16W/835 2 - pin o strumieniu świetlnym 1050lm, Wykonawca zaoferował świetlówkę o strumieniu świetlnym **980lm**,

- w poz. 106 Zamawiający wymagał zaoferowania oprawy do montażu w sufitach podwieszanych modułowych i kartonowo-gipsowych, o wymiarach 190x115x240mm, Wykonawca zaoferował oprawę o wymiarach 190x115x330mm,
- w poz. 107 Zamawiający wymagał zaoferowania oprawy do montażu w sufitach podwieszanych modułowych i kartonowo-gipsowych o wymiarach 190x115x240mm, Wykonawca zaoferował oprawę o wymiarach 190x115x330mm,
- w poz. 117 Zamawiający wymagał zaoferowania oprawy świetlówkowej 2x36W n/t z kloszem mlecznym, natynkowej. Wykonawca zaoferował oprawę rastrową, natomiast do oferty załączył kartę niezgodną z opisem zawartym w Formularzu ofertowym,
- w poz. 134 Zamawiający wymagał zaoferowania elektronicznego układu zapłonowego EL 1x36 HF2F bez ściemniania o wysokości 21mm, Wykonawca zaoferował elektroniczny układ zapłonowy o wysokości 28mm,
- w poz. 135 Zamawiający wymagał zaoferowania elektronicznego układu zapłonowego EL 2x36 HF2F bez ściemniania o wysokości 21mm, Wykonawca zaoferował elektroniczny układ zapłonowy o wysokości 28mm,
- w poz. 136 Zamawiający wymagał zaoferowania elektronicznego układu zapłonowego EL 1x36 HFC do ściemniacza o wysokości 21mm, Wykonawca zaoferował elektroniczny układ zapłonowy o wysokości 30mm,
- w poz. 137 Zamawiający wymagał zaoferowania elektronicznego układu zapłonowego EL 2x36 HFC do ściemniacza o wysokości 21mm, Wykonawca zaoferował elektroniczny układ zapłonowy o wysokości 30 mm,
- w poz. 440 Zamawiający wymagał zaoferowania przedłużacza według charakterystyki: przedłużacz zwijany gumowy z przewodem H05RR-F3G 1,5 mm², 4 gniazda, IP44, ~230 V 4,8 A max./1100 W, nawinięty, 16 A max./3200 W całkowicie rozwinięty, długość 8mb. Wykonawca zaoferował przedłużacz z przewodem: H05RR-F3G 1,0 mm², 10 A, długość 12mb.

Uzasadnienie prawne

Art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę **ELEKTROMAG sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie (kod pocztowy 05-840) przy ul. Partyzantów 15**

Uzasadnienie faktyczne

W związku z przesłanką z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie prawne

Oferta została odrzucona w oparciu o zapis art. 24 ust. 4 ustawy w brzmieniu „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 574 63 79.

z up. Kierownika Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sebastian Hababicki

