



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 15-02-13

AJZ-224-147-12/335/MW/2013

Do

**Wykonawców biorących udział
w postępowaniu**

AJZ-224-147/2012

dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty ogólnobudowlane w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie – sprawa numer AJZ-224-147/2012

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania

Z treści SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) wynika, że istniejące drzwi są drzwiami o wymiarach: szerokość 90cm, wysokość 200cm. W przypadku drzwi o odporności ogniowej, zmniejszenie szerokości światła przejścia w stosunku do szerokości otworu (w którym są montowane) wynosi ~20cm. W związku z tym, jeżeli 90cm jest szerokością otworu, szerokość w świetle przejścia

będzie wynosiła więc 70cm. Jeżeli zaś 90cm jest wymaganą szerokością w świetle przejścia, szerokość otworu budowlanego musiałaby wynosić 110cm.

Pytanie nr 1

Czy podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi drzwi (wymiarami otworów budowlanych), czy też są to wymiary w świetle przejścia?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że są to wymiary w świetle przejścia 90cm, a otwór budowlany należy dostosować do wymiaru światła przejścia.

Pytanie nr 2

Jeżeli są to wymiary w świetle przejścia, to jaka jest szerokość otworów budowlanych i czy będą konieczne prace związane z ich poszerzeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że są to wymiary w świetle przejścia, natomiast do oceny i sposobu realizacji przez wykonawcę należy decyzja co do konieczności prac związanych z ich poszerzeniem.

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z rozdziałem III pkt 9 SIWZ ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 3

Co oznacza zapis „samozamykacz dwustopniowy”? Czy chodzi o samozamykacz z możliwością zablokowania położenia otartego drzwi (tzw. funkcja STOP), czy o zwiększoną siłę pracy w ostatniej fazie zamykania drzwi (tzw. domyk), czy też o jeszcze coś innego.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że samozamykacz dwustopniowy to taki w którym niezależnej regulacji podlega: I etap zamykania skrzydła drzwiowego i II etap domykania skrzydła.

Pytanie nr 4

Czy w zakresie prac dotyczącym 1 szt. drzwi jest tylko ich wyposażenie w elementy współpracujące z istniejącym systemem kontroli dostępu, czy też również „wpięcie” drzwi w ten system i jego ewentualne przeprogramowywanie?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wyposażenia 1 szt. drzwi w elektro zaczep bez napięcia otwarty.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 22 574 63 79.

Z poważaniem
z up. Kierownika Zamawiającego
Przewodniczący Komisji

Sebastian Hababicki