

Naprawa kabla n.N. zasilającego obiekt w Czempinie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest lokalizacja uszkodzenia i naprawa kabla n.N. zasilającego obiekt w Czempinie.

2. Część opisowa.

- 2.1. Kabel niskiego napięcia typ YAKY 4x70 mm² ułożony w ziemi.
- 2.2. Trasa kabla przebiega od transformatora nr ZEP RE-24 605 zlokalizowanego w miejscowości Czempin Piotrkowice do skrzynki energetycznej w obiekcie OR Czempin. Długość kabla ok. 800 mb.

3. Zakres prac.

- 3.1. Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla.
- 3.2. Naprawa uszkodzonej linii kablowej.
- 3.3. Wykonanie pomiarów linii kablowej po naprawie.
- 3.4. Przekazanie Zamawiającemu linii po naprawie wraz z protokołami pomiarów, atestami na wszystkie użyte do naprawy materiały i inne.

4. Wymagania Zamawiającego.

- 4.1. Wymagany termin wykonania naprawy – do 7 dni od daty podpisania Zamówienia.
- 4.2. W ofercie należy podać cenę naprawy kabla dla jednokrotnego uszkodzenia oraz osobno cenę za naprawę każdego dodatkowego uszkodzenia w przypadku stwierdzenia więcej niż jedno uszkodzenia.
- 4.3. W przypadku zlokalizowania więcej niż 2 miejsca uszkodzenia kabla Wykonawca przed podjęciem naprawy uzyska zgodę Zamawiającego na naprawę.