



## Załącznik 1 do ogłoszenia

---

### Opis Przedmiot Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 02-01-2018 sukcesywnych badań zgodnie z obowiązującym czasem obowiązywania sprzętu dielektrycznego np. takiego jak:
  - Rękawice dielektryczne 20kV
  - Półbuty dielektryczne 20kV
  - Drażek izolacyjny 30kV -
  - Kleszcze izolacyjne 30kV
  - Wskaźnik optyczno-akustyczny 20kV
  - Wskaźnik optyczny 20kV
  - Uziemiacze 20kV
  - Dywaniki i chodniki dielektryczne
  - Podest dielektryczny
  - itp.
2. Badania zgodnie obecnie obowiązującymi normami :
  - Rękawice dielektryczne 20kV – PN-EN 60903 : 2006
  - Półbuty dielektryczne 20kV – PN-EN 50321 : 2002
  - Drażek izolacyjny 30kV – PN-EN 60832 – 1 : 2010
  - Kleszcze izolacyjne 30kV – PN-EN 60832 – 1 : 2010
  - Wskaźnik optyczno-akustyczny 20kV – PN-EN 61243 : 2007
  - Wskaźnik optyczny 20kV – PN-EN 61243 : 2007
3. Koszt transportu sprzętu dielektrycznego z siedziby Zamawiającego do miejsca badań oraz koszt transportu przebadanego z miejsca badań do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca Zamówienia. Zamawiający przewiduje ww. badania: w przypadku Warszawy - w 7 transzach; w przypadku Rzeszowa – w 10 transzach.
4. Orientacyjna ilość badań dla danego asortymentu:
  - Rękawice dielektryczne 20kV – 146 par.
  - Półbuty dielektryczne 20kV – 146 par.
  - Drażek izolacyjny 30kV – 42 szt.
  - Kleszcze izolacyjne 30kV – 8 szt.
  - Wskaźnik optyczno-akustyczny 20kV – 36 szt.
  - Wskaźnik optyczny 20kV – 2 szt.
  - Uziemiacze 20kV – 15 szt.
  - Dywaniki i chodnik izolacyjny – około 30 m<sup>2</sup>
5. Każdorazowo na 2 dni robocze przed planowaną wysyłką sprzętu do badań Zamawiający będzie przysyłał Wykonawcy e-mailem informację zawierającą listę wysyłanego sprzętu dielektrycznego oraz planowaną datę wysyłki.
6. Po wykonaniu badania sprzętu dielektrycznego Wykonawca sporządzi dla każdego ww. sprzętu protokół badania sprzętu dielektrycznego identyfikujący go indywidualnie i prześle go Zamawiającemu wraz z przebadanym sprzętem.