

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

- 1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm
- 1.1. Dno zbiornika (kineła ślepa)
- 1.2. Rura karbowana PP 600/670
- 2. Przykrycie zbiornika
- 2.1. Właz żeliwny klasy B125
- 2.2. Betonowy pierścień odciążający
- 3. Pompa zatapialna KP 250 (KP25) firmy Grundfos (alt. pompa Optima)
- 4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 100-40 mm
- 5. Zawór zwrotny 1 1/4"
- 6. Zawór odcinający 1 1/4"
- 7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej
- 8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej
- 8a. Uszczelka "in situ" 40/50mm
- 8b. Kształtka Polyrac
- 9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków - kształtka "in situ" 110mm
- 10. Czujniki poziomów napełnienia
- 11. Łańcuch do montażu i demontażu pompy
- 12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego

Parametry pompowni	Oznaczenie		
		dm ³ /godz	dm ³ /s
Punkt pracy przepompowni wód zanieczyszczonych	Qhmax	1.65	
Rzędna dna odpływu grawitacyjnego	P 1	mnpm	208.97
Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni	P 2	mnpm	211.70
Rzędna dna zbiornika pompowni	P 3	mnpm	208.10
Rzędna posadowienia pompowni	P 4	mnpm	208.04
Rzędna osi przewodu tłoczego	P 5	mnpm	210.45
Rzędna osi przepustu kablowego	P 6	mnpm	211.00
Rodzaj zwieńczenia	Typ	Klasa	B125
Wysokość zwieńczenia	h	mm	150
Wysokość katalogowa pompowni	H z	m	3.45
Głębokość całkowita pompowni	H c	m	3.66
Średnica przewodu tłoczego za pompownią	D T	mm	40
Materiał przewodu tłoczego	L T	m	PE
Długość przewodu tłoczego	H T	mnpm	21
Rzędna dopływu do odbiornika	P o	Mpa	0.00
Naciśnienie w odbiorniku			KP250 alt. Optima
Typ pomp			

