

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235637-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Systemy przeciwpożarowe
2019/S 097-235637**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kołodziejczyk
E-mail: zp@pansa.pl
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja i przeglądy Stałego Urządzenia Gaśniczego
Numer referencyjny: AZP-2223-2/17/2019

II.1.2) Główny kod CPV

31625200

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych, obejmujących przeglądy i usuwanie awarii Stałego Urządzenia Gaśniczego w CZRL Warszawa i OKRL Gdańsk oraz modernizacja Systemu Sterowania Gaszeniem w instalacji gaśniczej CA410 w CZRL Warszawa

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 578 694.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

35111000

45343200

50413200

50324100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w Warszawie, 02-147, ul. Wieżowa 8 oraz Ośrodek PAŻP w Gdańsku, ul. Słowackiego 196, 80-298 Gdańsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych, obejmujących przeglądy i usuwanie awarii Stałego Urzędu Gaśniczego w CZRL Warszawa i OKRL Gdańsk oraz modernizacja Systemu Sterowania Gaszeniem w instalacji gaśniczej CA410 w CZRL Warszawa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
 - ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:

W Stałym Urzędzie Gaśniczym CEA410 jako środek gaśniczy wykorzystuje się gaz chemiczny stanowiący zamiennik halonu Saval CEA-410. Należy tu zaznaczyć, że stosuje się go tylko do istniejących systemów.

W ramach budowy budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (zwanego dalej CZRL), firma Centrum Pożarnictwa Stop Fire (zwana dalej Wykonawcą), wykonała instalację gaszenia CEA-410 wraz z instalacją sterującą Cerberus (zgodnie z projektem technicznym nr 05/07-25/L/97), która w istocie stanowi skomplikowany system chroniący pomieszczenia istotne dla działalności PAŻP. W 2003 r. Centrum Pożarnictwa Stop Fire

zmieniła nazwę na InGas Sp. z o.o. W związku z powyższym wszelkie prawa i obowiązki firmy Centrum Pożarnictwa Stop Fire przeszły na InGas Sp. z o.o. Producentem podzespołów przedmiotowego urządzenia gaśniczego była firma Saval B.V. z siedzibą w Bredzie w Holandii. W 2002 roku Saval B.V. zaprzestał działalności w zakresie produkcji podzespołów urządzeń gaśniczych CEA-410. Firma InGas Sp. z o.o. była i jest do tej pory jedyną firmą posiadającą przeszkolenie firmy Saval B.V. w zakresie konserwacji, napraw oraz modernizacji Stałego Urządzenia Gaśniczego CEA410. Należy również zaznaczyć, że firma InGas Sp. z o.o. odkupiła zapas części zamiennych, niezbędnych do realizacji ewentualnych przyszłych napraw czy modernizacji urządzenia gaśniczego oraz posiada w swoich magazynach zapas części oraz środka gaśniczego CEA-410, niezbędnych do prowadzenia prac konserwacyjno-serwisowych oraz posiada wymagany certyfikat zgodnie z Ustawą z dnia 15.5.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881) (zwanej dalej Ustawą). Firma InGas Sp. z o.o. od 1998 r. do dnia dzisiejszego na podstawie umów ARL-AEU/PL/254/2001 z dnia 29.5.2001 r., a następnie PAŻP/15-279/AZZA z dnia 24.6.2015 r., dokonuje przeglądów i konserwacji instalacji gaszenia CEA-410 oraz dysponuje odpowiednią ilością środka gaśniczego CEA-410, tak aby urządzenie było sprawne i gotowe do użycia, co jest potwierdzane każdorazowo protokołem z wykonanego przeglądu. Istniejący system sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem Aglorex firmy Siemens (wg projektu 05/07-25/L/97)(dawniejszy Cerberus) jest systemem bardzo wrażliwym i podatnym na wszelkie błędy w obsłudze, ponadto nie jest on już systemem produkowanym, ani wspieranym przez firmę Siemens. System jest przestarzały, do którego nie ma części zamiennych i tym samym wymaga wymiany. Oferowany przez InGas Sp. z o.o. system posiada aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP oraz jest znakowany znakiem budowlanym B. W celu dalszego użytkowania instalacji Stałego Urządzenia Gaśniczego CEA-410 konieczne jest wyposażenie instalacji w czujniki spadku ciśnienia z zapewnieniem automatycznej informacji o spadku ciśnienia w zbiorniku/ach zgodnie z ustawą oraz odnowienie badań Urzędu Dozoru Technicznego dla zbiorników zastosowanych w tychże instalacjach. InGas Sp. z o.o. jako jedyna firma posiada zapas części zamiennych niezbędnych do realizacji ewentualnych przyszłych napraw czy modernizacji urządzenia gaśniczego oraz posiada w swoich magazynach zapas części oraz środka gaśniczego CEA-410. Jest to szczególnie istotne w przypadku urządzeń przeciwpożarowych odpowiadających za bezpieczeństwo pożarowe, jak i zdrowie i życie ludzi pracujących w budynku CZRL. Biorąc pod uwagę stopień komplikacji technicznej instalacji gaszenia CEA-410, prawa autorskie do rozwiązania projektowego i zastosowanego oprogramowania oraz posiadanie środka gaśniczego CEA-410i części zamiennych do instalacji gaszenia, oraz mając na uwadze, że nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, firma serwisująca instalacje gaszenia CEA-410, czyli InGas Sp. z o.o. jest jedynym, ekonomicznie i technicznie uzasadnionym wykonawcą tego zamówienia. Podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy Pzp

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 072-171265](#)

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

13/05/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

InGas Sp. z o.o.

al. Nadwiślańska 127D

Józefów

04-410

Polska

Kod NUTS: PL912

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 650 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 578 694.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
20/05/2019