



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia ²⁶.....02.2020 roku

AZP-2225-31/143-19/.....²⁰¹...../ASz/2020

Wykonawcy postępowania

dotyczy: postępowania na **przegląd siłowni DC (nr AZP 2251-31/143/2019)**

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Mając na uwadze zapis art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień, dotyczących treści Ogłoszenia o zamówieniu (dalej „Ogłoszenie”), w odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia **20.02.2020 r. oraz 24.02.2020 r.**

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Ogłoszenia lub też precyzuje lub uzupełnia jego postanowienia, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę Ogłoszenia dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z Ogłoszeniem, przy czym w przypadku, gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami Ogłoszenia, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia Ogłoszenia za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią Ogłoszenia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Dotyczy SIWZ rozdz. III „Opis Przedmiotu Zamówienia” pkt. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

- a) Lokalizacja „Babimost” posiada przypisane współrzędne Portu Lotniczego Modlin. O który ośrodek w OPZ chodzi ?
- b) Lokalizacja „Grajewo” oraz „Stare Iganie” posiada nieprawidłowe współrzędne, prawdopodobnie brakuje cyfry „5” na początku. Proszę o weryfikację.
- c) Lokalizacja „Sieradz” posiada przypisane współrzędne Portu Lotniczego w Łodzi. O który ośrodek w OPZ chodzi ?
- d) Cztery lokalizacje Babimost o współrzędnych 51° 43' 40" N 15° 46' 38" E faktycznie znajdują się w pobliżu Bytomia Odrzańskiego, to jest ok. 65 km od Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost. Proszę o potwierdzenie prawidłowości współrzędnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Zamawiający podaje prawidłowe współrzędne dla następujących lokalizacji:

1. BABIMOST na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra: 52 08'14"N; 15 46'38"E - Babimost znajdują się 4 lokalizacje, które wymagają asysty pracownika PAŻP (niezbędna jest przepustka do poruszania się po lotnisku);
2. OR GRAJEWO ul. Braci Świackich: 53 37'49"N; 22 26'55"E;
3. OR SIERADZ ul. Jana Pawła II 28-na terenie Urzędu Poczтового: 51 35'30"N; 18 43'33"E;
4. STARE IGANIE ul. Leśna: 52 09'23"N; 22 12'34"E.

PYTANIE 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”. W rozdziale „Wymagania dla baterii” pkt. 7 jest wymagana bateria o współczynniku starzenia 1,25. Wymaganie takie stawia się przy doborze pojemności baterii dla podanej mocy urządzeń i czasu podtrzymania aby uzyskać pojemność większą od pojemności wyliczonej w celu skompensowania spadku pojemności baterii w wyniku jej starzenia.

W przypadku, jeżeli Zamawiający podaje pojemność istniejącej baterii jako np. 60Ah, taki zapis sugeruje iż wymagana jest pojemność $60 \cdot 1,25 = 75\text{Ah}$.

Proszę o wyjaśnienie, czy pojemność nowej baterii wymienionej w p. 12.1 ma być 60 czy 75Ah (oraz adekwatnie 85 i 115Ah czy 107 i 144Ah).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający odstępuje od warunku, którym jest spełnienie wymagań współczynnika starzenia dla dostarczonych baterii.

PYTANIE 3

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”. W rozdziale „Przegląd siłowni serii PSB/PRSB 1000...” w punkcie 2b jednym z dokumentów wymaganych przez Zamawiającego jest

„protokół z kontrolnego rozładowania baterii”. Tymczasem w tym samym rozdziale powyżej w „Zakresie czynności” taka czynność nie występuje. Proszę o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma w tych siłowniach w obiekcie Wieżowa 8 w Warszawie wykonać rozładowanie baterii czy nie ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Zamawiający odstępuje od warunku, którym jest przedstawienie protokołu z kontrolnego rozładowania baterii.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz udzielonych wyżej odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

- 1) Zapis w Rozdziale III SIWZ pkt 3 oraz w Zał. nr 1 do „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia” treści:

BABIMOST: 52 08'14"N; 15 46'38"E;
GRAJEWO: 53 37'49"N; 22 26'55"E;
SIERADZ: 51 35'30"N; 18 43'33"E;
STARE IGANIE: 52 09'23"N; 22 12'34"E.

- 2) W Zał. nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”:
- a. w rozdziale „Wymagania dla baterii” pkt 7 skreśla następujący zapis:
„Współczynnik starzenia baterii min. 1,25”
 - b. w rozdziale „Przegląd siłowni serii PSB/PRSB 1000 Z prostownikami SMPS 1000/SMPS 700” pkt 2b) skreśla następujący zapis:
„protokół z kontrolnego rozładowania baterii”.

- 3) pkt 1 i 2 Rozdziału XII SIWZ „Termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu, należy złożyć:

**do dnia 02.03.2020 r. do godz. 11:00
w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
Biuro Podawcze**

2. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

**w dniu 02.03.2020 r. o godz. 11:30
w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa**

Z upoważnienia
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Tomasz Kowalczyk
Dyrektor Biura Zakupów

