

Pytania i odpowiedzi do wymagań dla zapytania o szacunkową ofertę cenową na zakup sprzętu i rozbudowę:

- okablowania strukturalnego pionowego/poziomego (miedzianego i optycznego)
- okablowania teletechnicznego
- systemu zarządzania okablowaniem strukturalnym
- wyposażenia szafy RACK zabudowane w tzw. kioski
- wyposażenia dodatkowego (siłownie, listwy zasilające, wzmocnienia podłogi technicznej).

Pytanie 1

Czy rozdzielnice zasilania gwarantowanego maja zostać doposażone w zabezpieczenia pozwalające na dystrybucje zasilania dla docelowej ilości szaf rack w komorach serwerowych A i B czyli 248?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnice zasilania gwarantowanego muszą zostać doposażone w zabezpieczenia pozwalające na dystrybucje zasilania dla docelowej ilości szaf rack w komorach serwerowych A i B czyli 248.

Pytanie 2

Czy elementy takie jak listwy PDU, statyczne przełączniki źródeł Zasilania STS, siłownie prądu stałego maja być monitorowane w systemie PME (Power Monitoring Expert)?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyjaśnia, że elementy takie jak listwy PDU, statyczne przełączniki źródeł Zasilania STS, siłownie prądu stałego maja być monitorowane w systemie PME (Power Monitoring Expert)