

Ogłoszenie na wykonanie remontu schodów drabiniastych i dopasowania drzwi w TWR Wrocław we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36 o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów drabiniastych i dopasowania drzwi w TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36.

2. Zakres prac.

Zakres prac opisany jest w punkcie nr 5

3. Dodatkowe informacje.

Wskazane jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem TWR Wrocław. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z p. Michałem Szczepanikiem tel. nr 71 323 48 50

4. Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto ,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Oferty prosimy składać do dnia 06.07.2012r. na nasz adres

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faksu (022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną i.korybut@pansa.pl

Dodatkowe informacje: 22 574 63 33.

5, Zakres prac

I. Dane ogólne

1. Schody drabiniaste pełnią funkcję schodów ewakuacyjnych zewnętrznych trzonu wieży i znajdują się od strony wejściowej na tarasach.
Schody o konstrukcji stalowej – stopnie z krat pomostowych typu Mostostal o wym. 24x80cm, ilość stopni w biegu -14, ilość biegów - 5 . Balustrady i barierki ochronne z rur stalowych.
Schody przechodzą przez otwory w stropach tarasów. Otwory o wym.130x100cm w ilości 5 sztuk okute profilami stalowymi walcowanymi.
2. Dopasowanie drzwi wewnętrznych – drewnianych i wejściowych – aluminiowych do TWR
Przedmiotem zamówienia jest regulacja zamykania i otwierania drzwi. Obecnie omawiane drzwi nie domykają się.

II. Zakres prac remontowych

- powierzchnie stalowe korodujące - oczyszczenie powierzchni stalowych korodujących z rdzy do II-go stopnia czystości,
- oczyszczenie powierzchni z łuszczącą się farbą – do III-go stopnia czystości
- oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć antykorozyjnie
- całość odtłuścić i malować farbą podkładową i nawierzchniową.
Przed malowaniem otworów beton należy oczyścić, wyrównać, uszczelnić środkami

wodoszczelnymi do betonu, uszczelnić styki beton-stal.

Stal i beton w otworach powinny tworzyć jednolitą, gładką, pionową powierzchnię.

- regulacja zamocowania drzwi w pomieszczenia nr 404- 404a, 304-

304a, 204-204a, 104-104a szt. 9 i zewnętrznych drzwi wejściowych do TWR szt.1