

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są:

Prace serwisowe kotłowni w TWR Szczecin

a) Dane znamionowe kotła:

- producent – VIESSMANN – Niemcy,
- typ: VITOPLEX 100,
- rok produkcji – 2003,
- moc 105 Kw,
- dop. ciśnienie robocze – 0.4 Mpa,
- regulator kotła VITOTRONIC 300 GW2.

b) Dane znamionowe palnika:

- producent – VIESSMANN,
- typ: VITOFLAME VEIII – 2.1.

c) Rodzaj paliwa:

- olej opałowy lekki.

2. Wymagania Zamawiającego:

a) Zakres czynności:

- bieżąca regulacja kotłowni wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu po uzgodnieniu z Zamawiającym,
- czyszczenie i regulacja palnika, dwa razy do roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz po zakończeniu sezonu,
- czyszczenie kotła przynajmniej dwa razy w roku,
- wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych,
- bieżące usuwanie wszelkich usterek i awarii kotłowni uniemożliwiających jej pracę.
- uczestniczenie przy kontrolach przez inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego.