

Ogłoszenie na wykonanie **remontu kontenera technicznego w Poznaniu**, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się.

1. Dane ogólne.

Kontener posadowiony jest na terenie obiektu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Poznaniu, ul. Bukowska 285, 60-978 Poznań. Jest to konstrukcja stalowa, ściany zewnętrzne wykonane z blachy stalowej falowanej, dach kryty blachą stalową gładką. Wymiary zewnętrzne kontenera: (dł. x szer. x wys.) 6,00 x 2,40 x 2,50.

2. Zakres prac instalacyjnych.

1. Demontaż i wymiana na nowe płyt podłogowych z płyt pilśniowych.
2. Ułożenie na płytach podłogowych wykładziny PCV (rulon), antystatycznej, o dużej odporności na ścieranie (przeznaczenie do pomieszczeń przemysłowych o dużym ruchu). Wzór i kolor wykładziny do uzgodnienia z użytkownikiem.
3. Wymiana rozdzielnic elektrycznych w kontenerze. Rozdzielnice natynkowe z tworzywa z przezroczystymi frontami, stopień ochrony min. IP 20.
 - a. rozdzielnica instalacji ogólnej: min. 12 modułowa, wyłącznik główny, wskaźnik obecności napięcia, zabezpieczenia typu „S” (5 x B16A; 1 x B6A), zabezpieczenia różnicowo-prądowe (3 x P312 30 mA).
 - b. rozdzielnica instalacji gwarantowanej (UPS): 12 modułowa, wyłącznik główny, wskaźnik obecności napięcia, zabezpieczenia typu „S” (4 x B10 A).
4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych w kontenerze przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 2,5 mm² (z żyłą ochronną) w układzie TN-S:
 - a. 2 obwody instalacji ogólnej rozdzielone na 2 oraz 3 podwójne gniazda 2P+Z 16A (rozmieszczenie w kontenerze według wskazań użytkownika). Każdy obwód dodatkowo chroniony wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA (dopuszcza się zastosowanie wyłączników nadprądowych z modułem różnicowym).
 - b. 4 obwody instalacji gwarantowanej każdy zasilający podwójne gniazdo 2P+Z 16A. Gniazda instalacji gwarantowanej w innym kolorze niż instalacji ogólnej (rozmieszczenie w kontenerze i kolorystyka gniazd według wskazań użytkownika).
5. Wymiana na nowe oprawy oświetleniowych (typu OPK 2 x 36 W lub podobne). Oprawy podzielone na dwa obwody w układzie: dwie skrajne i wewnętrzna, załączane wyłącznikiem podwójnym usytuowanym przy drzwiach wejściowych do kontenera. Obwód oświetleniowy zabezpieczony dodatkowo wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA (dopuszcza się zastosowanie wyłącznika nadprądowego z modułem różnicowym).
6. Dostawa i montaż dwóch grzejników elektrycznych z termoregulatorem o mocy 2.2 kW każdy.
7. Dostawa i montaż wentylatora ściennego, okiennego z żaluzją na zewnątrz otworu wylotowego (rozmieszczenie w kontenerze według wskazań użytkownika), typ WSO 37,5 (lub podobny) o parametrach nie gorszych niż: Q_w – 0,8 m³/h, P – 0,145 kW, spręż 60 Pa, 1320 obr/ min.

3. Dodatkowe informacje.

Przewiduje się wizję lokalną w terenie. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, które będą odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Wykonawca zostanie zobligowany w umowie do utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Po zakończeniu prac wykonawca przekaze inwestorowi dokumentację powykonawczą, schemat instalacji elektrycznej, wszelkie atesty i certyfikaty na zastosowane urządzenia i materiały. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące.

4. Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto całości robót,
- termin wykonania,
- okres gwarancji,

- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Pisemne oferty prosimy składać do dnia 18.11.2011 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8. Oferty można przesłać za pomocą fax-u na nr. (0-22) 574 5279 lub pocztą elektroniczną w.chodorski@pansa.pl a oryginał oferty wysłać pocztą na powyższy adres.

Dodatkowe informacje: Wojciech Chodorski tel. (0-22) 574 5271 lub kom. 609 130022.