



## POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Nr ref.: AZZA/713-5/480/2013

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro którego przedmiotem będzie:

### **Usługa konserwacji Systemu Alarmu Pożarowego na obiekcie ORL Zabierzów przez okres 36 miesięcy.**

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

#### Przedmiot zamówienia:

Prace konserwacyjne dotyczące przeglądów kwartalnych i rocznych urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru system ARITECH firmy GE Security w obiekcie radiolokacyjnym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zlokalizowanym w Zabierzowie koło Krakowa ul. Leśna 69.

Zakres i ilość wykonywanych przeglądów wynika z rozporządzeń i instrukcji DTR.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

#### Oferta:

Państwa oferta powinna zawierać:

1. ceny jednostkowe netto/brutto za wykonanie przeglądu kwartalnego,
2. ceny jednostkowe netto/brutto za wykonanie przeglądu rocznego,
3. ogólna wartość zamówienia (cena netto i brutto w PLN) w okresie 36 miesięcy,
4. warunki płatności (preferujemy 21 dni od daty otrzymania faktury),
4. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni).

Do oferty powinny być dołączone:

- kopia REGON,
- kopia NIP,
- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Oferty prosimy składać do dnia 17.12.2013 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: [m.sadkowska@pansa.pl](mailto:m.sadkowska@pansa.pl).

Po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, prosimy o niezwłoczne (lecz nie później niż w ciągu 7 dni od terminu składania ofert) dosłanie/dostarczenie oryginału oferty na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie cena 100%.

Wartość punktowa kryterium będzie wyliczana wg wzoru:

$$CP = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100$$

gdzie:

CP – ilość punktów przyznanych ofercie

$C_N$  – najniższa zaoferowana ogólna wartość zamówienia

$C_{OB}$  – ogólna wartość zamówienia zaoferowana w ofercie badanej

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Prace konserwacyjne dotyczące przeglądów kwartalnych i rocznych urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru system ARITECH firmy GE Security w obiekcie radiolokacyjnym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zlokalizowany w Zabierzowie koło Krakowa ul. Leśna 69.

Zakres i ilość wykonywanych przeglądów wynika z rozporządzeń i instrukcji DTR.

**Zakres umowy powinien zawierać:**

**1. Konserwacja kwartalna obejmuje:**

- a) Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce pracy i podjęcie niezbędnych działań, doprowadzających do prawidłowej pracy instalacji,
- b) Uruchomienie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
- c) Sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,
- d) Spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarowej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji,
- e) Przeprowadzenie kontroli i prób, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta,
- f) Rozpoznanie czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeżeli tak – dokonanie oględzin.

**2. Konserwacja roczna obejmuje:**

- a) Przeprowadzenie prób zalecanej dla obsługi codziennej tj. sprawdzenie czy centrala, tablica i panel wskazują stan dozoru lub czy każde odchylenia od stanu dozoru jest odnotowane w książce pracy i czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania czy jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona to została przywrócona do stanu dozoru,
- b) Sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta,
- c) Sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
- d) Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne,
- e) Dokonanie oględzin w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić czy pod

- każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,
- f) Sprawdzeniu i przeprowadzeniu prób wszystkich baterii akumulatorów.

Zamówienie nie obejmuje napraw koniecznych do wykonania a stwierdzonych w trakcie przeprowadzanej konserwacji.