

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na:

badanie efektywności energetycznej kotłów zainstalowanych w PAŻP

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kontroli stanu technicznego kotłów użytkowanych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami w lokalizacjach wskazanych w OPZ.

Oferta powinna zawierać:

1. cenę wykonania kontroli z podziałem na poszczególne lokalizacje (netto i brutto);
2. warunki płatności (preferujemy przelew w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury);
3. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni).

Do oferty powinny być dołączone:

- kopie uprawnień firmy oraz osób do wykonywania usługi
- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopia Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Zamawiający informuje, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie:

cena wykonania usługi 100%

Oferty prosimy składać do dnia 9 stycznia 2014 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a, lub pocztą elektroniczną na adres: g.jakubik@pansa.pl. W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną proszę o przesłanie oryginału oferty (w wersji papierowej) na powyżej podany adres. Brak nadesłania oryginału oferty w terminie 7 dni od dnia 9 stycznia 2014 r. spowoduje wykluczenie oferty przesłanej elektronicznie.

Dodatkowe informacje:

w zakresie technicznym tel. nr 22 574 60 33;

w zakresie handlowym tel. 22 574 52 05.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest okresowa kontrola stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych podlegają:

- co najmniej raz na 2 lata – kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

Kontrola przeprowadzona być powinna przez osoby posiadające uprawnienia budowlane branża sanitarna oraz świadectwa kwalifikacyjne grupa 2 E i D.

W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonanych zaleceń z poprzedniej kontroli. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW, użytkowane co najmniej 15 lat licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji jaką ma ona spełniać.

WYMAGANIA:

- a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b. posiadanie wiedzy i doświadczenia,
- c. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w zakresie opisanym przez Zamawiającego.

Wykaz Kotłów, lokalizacja oraz okres eksploatacji .

I.p.	Rodzaj kotła	typ	Rodzaj paliwa	Ilość	Rok prod.	Moc nominalna [kW]	Lokalizacja	Okres eksploatacji
1	Wodny niskotemperaturowy	16 PGA Omnimat	Olej opałowy lekki	2	1997	1600	Wieżowa 8 02-147 Warszawa.	15 lat
2	Wodny niskotemperaturowy	Paromat - Simplex Viessmann	j.w.	1	1997	225	j.w.	15 lat
3	Wodny niskotemperaturowy	Vitoplex100 Viessmann	j.w.	1	2004	105	Glewoice 1 72-100 Szczecin Goleniów	2 lata
4	Wodny niskotemperaturowy	L120 C Brötje	j.w.	2	2011	120	Jasionka 945, 36-002 Jasionka Rzeszów	2 lata
5	Wodny niskotemperaturowy	GT335 De Dietrich	j.w.	2	2011	115	Łódź ul. gen. St. Maczka 35 94-328	2 lata

