

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

wykonanie rozszerzonego przeglądu rocznego zasilacza UPS MGE GALAXY 3000, 30 kVA w Regionalnym Oddziale Kontroli Ruchu Lotniczego (ROKRL) Poznań.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - 1.1. kontroli warunków pracy zasilacza i wyposażenia dodatkowego (wartość obciążenia, napięcia zasilające, temperatura w pomieszczeniu zasilacza i baterii, itd.),
 - 1.2. odkurzenia wnętrza zasilacza, transformatorów separacyjnych i filtrów,
 - 1.3. sprawdzenia stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza,
 - 1.4. wizualnej kontroli ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych oraz ich izolacji (wraz ze stanem zacisków przewodów zasilających na listwie zasilacza lub łącznika bypass-u zewnętrznego),
 - 1.5. kontroli izolacji głównych modułów energoelektrycznych,
 - 1.6. sprawdzenia stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych,
 - 1.7. kontroli parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii),
 - 1.8. kontroli autonomii (symulacji zaniku napięcia zasilającego – praca baterii przy obciążeniu użytkownika przez czas określony dla obciążenia znamionowego),
 - 1.9. sprawdzenia i regulacji parametrów zasilacza, usunięcia z historii pracy zasilacza wpisów alarmowych za pomocą oprogramowania serwisowego,
 - 1.10. kontroli działania wyposażenia dodatkowego oraz jego parametrów (paneli monitorujących, wyłączników przeciwpożarowych, łącznika bypass-u zewnętrznego, transformatorów separacyjnych),
 - 1.11. dodatkowego pomiaru rezystencji wewnętrznej akumulatorów, stwierdzającego która z eksploatowanych baterii lub szeregu odbiega parametrami od pozostałych,
 - 1.12. sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia czynnika chłodzącego,
 - 1.13. wystawienia raportu serwisowego dopuszczającego do pracy.
2. Miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Regionalny Oddział Kontroli Ruchu Lotniczego (ROKRL) Poznań, ul. Radarowa 1, 62-080 Przeźmierowo – Wysogotowo.

Państwa oferta powinna zawierać następujące informacje:

1. cenę za wykonanie rozszerzonego przeglądu rocznego zasilacza UPS MGE GALAXY 3000, 30 kVA (netto/brutto w PLN);
2. najkrótszy możliwy termin realizacji Przedmiotu zamówienia;
3. warunki płatności (preferujemy 21 dni od daty otrzymania faktury);
4. w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy- informacja o podwykonawcy;
5. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni).

Do Państwa oferty powinny być dołączone:

- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopia Regonu,
- kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP,
- kopia uprawnień - „Świadectwa kwalifikacji SEP z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV”, dla osoby, która będzie wykonywać ww. przegląd.

Oferty prosimy składać do dnia **11.06.2014r.** na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, lub pocztą elektroniczną na adres: m.karolak@pansa.pl.

Po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną prosimy o niezwłoczne, nie później jednak niż 7 dni od terminu składnia ofert, dosłanie/dostarczenie oryginału oferty na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Magdalena Karolak - Dział Zakupów, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie cena.