

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powołanie rzeczoznawcy/eksperta ppoż do wykonania opinii obecnego SUG-CEA 410 pod kątem możliwości jego dalszej eksploatacji (lub braku) oraz zakresu ewentualnej modernizacji/rozbudowy.

1. Założenia dotyczące otoczenia:

- 24-godzinna praca personelu operacyjnego
- brak możliwości opuszczenia miejsca pracy w czasie wystąpienia ostrzeżenia pożarowego i natychmiast po wyładowaniu środka gaśniczego- ze względu na specyfikę i bezpieczeństwo- zgodnie z procedurami około 30-40 min.

2. Wymagania:

Ocena obecnie istniejącego systemu SUG na gaz CEA-410:

- a) zgodność obecnie zainstalowanego systemu z aktualnie obowiązującymi przepisami,
- b) czy system występujący w sali O-211 można nadal eksploatować i jak długo?
- c) czy system ten jest wystarczający dla ochrony ppoż lub należy go zmodernizować i doposażyć o nowe elementy w celu dodatkowej ochrony (lub wymienić na nowy).
- d) czy w przypadku powstania pożaru w przestrzeni: podpodłogowej, głównej (w której znajdują się pracownicy-KRL) oraz nadsufitowej w sali operacyjnej O-211 zostanie on ugaszony przez obecny system CEA 410?
- e) Należy przeprowadzić inwentaryzację w miejscu obecnego systemu

3. Oczekiwania-Ekspertyza powinna zawierać:

1. Odpowiedzi na wymagania w punkcie 2
2. W przypadku rozbudowy/modernizacji (np. obecny system i system oparty na urządzeniach modułowych):
Dwa projekty koncepcyjne (jeżeli potrzeba dwa) zawierające:
 - a) Rysunki poglądowe
 - b) Zestawienie urządzeń
 - c) Wizualizacje poszczególnych czujek dla danego pomieszczenia (BMS)
 - d) Wizualizacja przy wejściu (4+1 ?) lub wewnątrz sali operacyjnej pokazującą wszystkie elementy ppoż, a w razie pożaru jego miejsce (dla służb strażackich i personelu PAŻP)
 - e) Np. dodatkowe zabezpieczenie poprzez czujki dymowe (tlenek węgla)
 - f) Czujniki ciśnienia na kolektorach butli z gazem CEA-410 (alarm stanów w BMS)
 - g) Miejsca najbardziej wrażliwe na pożar w sali O-211 i ich zabezpieczenie
 - h) Inne dodatkowe urządzenia ?
 - i) Zalety i wady jednego i drugiego (jeżeli potrzeba) z systemów osobno
3. Kosztorys podzielony na poszczególne zakresy cenowe dla odpowiednich elementów np. zestawienie urządzeń dla głównego zakresu, wizualizacja, czujki dymowe, robocizna itd.
4. Ekspertyza powinna być podpisana (opiniowana) przez 3 rzeczoznawców ppoż.

4. Oferta powinna zawierać:

- cenę netto wydania opinii
- opinie w formie papierowej i na CD (3 kopie)
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,

- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
- udokumentowane doświadczenie adekwatne do zakresu zlecenia (CEA-410-realizacja i projekty)

5. Czas wykonania:

- punkt 2 (do 7 dni)-dokument w postaci elektronicznej
- całość ekspertyzy-czas wykonania do 45 dni

Oferty należy składać do 17.06.2014 drogą elektroniczną na adres: d.lyzwinski@pansa.pl

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest:
udokumentowane doświadczenie i cena.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz w sprawach formalnych proszę o kontakt z Panem Dariuszem Łyżwińskim pod numerem telefonu: 22 574 60 17.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.