

	Protokół pomiaru uziemienia		Formularz
			F14-IN-ENERG
			Strona 1 z 1
			Zmiana 00/2014

Oryginał / kopia

PROTOKÓŁ NR 28/05/2014.....

Miejscowość: ... Warszawa.....
 Data: ... 28.05.2014.....
 Obiekt:..... Radar ASR-9.....

ZLECENIODAWCA: Cezary Ozga.....

1. Wyniki pomiarów:

L.p.	Nr rys.	Symbol z rys.	Miejsce pomiaru	Oporność w [Ω]	Uwagi
1	1	1	Radar ASR-9	0,49	
2	1	2	Radar ASR-9	0,35	
3	1	3	Radar ASR-9	135	
4	1	4	Radar ASR-9	0,23	
5	1	5	Radar ASR-9	0,28	
6	1	6	Radar ASR-9	0,13	
7	1	7	Radar ASR-9	0,36	
8	1	8	Radar ASR-9	0,38	
9					
10					

2. Rodzaj ochrony:..... FeZn 30x4.....

3. Aparatura pomiarowa:... SONEL MPI-520 nr 723361.....

5. Orzeczenie: Wyniki rezystancji uziomów nr 1,2, 4-8 pozytywne, uziom nr 3 negatywny

Badania wykonali: Nr uprawnień do wyk. pomiarów: Podpisy:

1. Piotr Jędrzejczyk..... ... 162/D/132/2010.....

2. Piotr Pindor..... ... 162/E/137/2010.....



Plan rozmieszczenia uziomów radar ASR -9 rysunek nr 1.

