

Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dwóch przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej: 4 urządzenia LIEBERT HP WM15MOA1053P10200 zainstalowane w Poznaniu (ul. Radarowa 1, 62-081 Wysogotowo/Poznań) oraz 4 urządzenia LIEBERT HP WM15MOA1053P10200 zainstalowane we Wrocławiu (Wrocław-Strachowice, dane GPS: 51° 05' 53" N, 16° 52' 00").

Termin pierwszego przeglądu klimatyzacji przypada na marzec 2015 r. a drugiego na czerwiec 2015 r.

Przegląd każdego urządzenia mają obejmować:

- wymianę filltrów
- sprawdzenie szczelności instalacji
- czyszczenie
- ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego
- sporządzenie protokołu powykonawczego