



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Wymiana przyłącza dla **nowego obiektu DME Kmiecin**.
2. Adres obiektu:
Lokalizacja działki pod urządzenie: **działka** nr 14/2 z obrębu Kmiecin, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie
3. Nazwa Zamawiającego:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)
02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia: Zbigniew Białkowski

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana przyłącza dla **nowego obiektu DME Kmiecin** usytuowanego na **działce** nr 14/2 z obrębu Kmiecin, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie

1.1. Zadanie obejmuje:

- 1.1.1. Wykonanie projektu wymiany linii zasilającej,
- 1.1.2. uzgodnienie z Energa-Operatorem S.A. układu pomiarowego,
- 1.1.3. wymiana linii kablowej YAKY 4x50 mm² (od stacji T-5462 do obiektu DME Kmiecin) – ok. 650 m,
- 1.1.4. Wykonanie przepustów kablowych pod rowami – 3 kpl (łącznie ok. 70 mb)
- 1.1.5. Wymiana skrzynki licznikowej (w stacji transformatorowej T-5462).

1.2. Opis działki – stan istniejący

- 1.2.1. Działka nr 14/2 z obrębu Kmiecin, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie zabudowana obiektem radionawigacyjnym DME Kmiecin.

2. Wymagania dla przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dla przyłączy

- 2.1.1. Wymagane zasilanie obiektu linią kablową typu YAKY 4x50 mm².
- 2.1.2. Moc przyłączeniowa: 10 kW dla linii zasilającej.
- 2.1.3. Nie jest przewidywany wzrost mocy przyłączeniowej.
- 2.1.4. Przewidywany termin wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie i rozpoczęcia poboru/dostarczania energii elektrycznej: 2015 rok.
- 2.1.5. Typ instalacji: **trójfazowa**.
- 2.1.6. Wnioskowany poziom napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej: **niskie napięcie**.
- 2.1.7. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej: 10 kW.



- 2.1.8. Akceptujemy standardowe parametry dostarczanej energii elektrycznej określonych w § 38, § 39 oraz § 40 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. (Dz. U. z 2007, nr 93, poz. 623).
- 2.2. Wszystkie sprawy formalne związane z wymianą przyłącza należą do wykonawcy, w tym uzyskanie map do celów projektowych i uzyskanie wszystkich zgód i uzgodnień.
- 2.3. Koszt odszkodowania związane z wejściem w teren i ewentualne straty w uprawach pokrywa zamawiający po negocjacjach z właścicielem terenu, przy współudziale wykonawcy.
- 2.4. Na czas prac związanych z wymianą kabla, wykonawca dostarczy na teren DME Kmiecin agregat prądotwórczy pracujący w trybie automatycznym z istniejącą linią kablową. Koszty związane z agregatem prądotwórczym ponosi wykonawca. Przewiduje się pracę agregatu prądotwórczego tylko w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

3. Inne wymagania Zamawiającego:

- 3.1.1.1. Ze względu na ogólną dostępność działek przewidzianych pod budowę linii kablowej, Oferenci mogą dokonać wizji lokalnej we własnym zakresie, bez powiadamiania Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

4. Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności,
- okres gwarancji,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię decyzji o nadaniu numeru REGON,
- kopię zaświadczenia o nadaniu NIP
- wykazu, co najmniej dwóch prac o podobnym zakresie związanych z projektowaniem i wykonawstwem instalacji zasilających.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakiejkolwiek lub wszystkich złożonych ofert bez podania przyczyny.

Wybór najkorzystniejszej oferty nie podlega uzasadnieniu.

Oferty prosimy składać do dnia 20.08.2015 r. na nasz adres:

**Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
02-284 Warszawa Al. Krakowska 4/6**

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail z.bialkowski@pansa.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 574 61 24 kom. +48 609 501 229 oraz e-mail z.bialkowski@pansa.pl.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymiana przyłącza do nowego obiektu DME Kmiecín

Strona 3 z 3

