

Warszawa dnia 09.11.2015r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 na terenie CZRL w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ul. Wieżowej 8.

Hydranty muszą spełniać wymagania normy PN-En 14384:2009 „Hydranty przeciwpożarowe nadziemne”. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.

Hydrant Dn 80 musi posiadać min. dwie nasady boczne typu B na węże $\varnothing$ 75, podwójne zamknięcie, podwójne uszczelnienie, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody.

W zakres zadania wchodzi: zakup, dostawa, montaż, demontaż, niezbędne roboty ziemne wraz z wyminą złożeń filtracyjnego w ułożeniu geowłókniny oraz posianie trawy, zagospodarowanie odpadu, wykonanie próby ciśnieniowej i wydajności poszczególnych hydrantów.