



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 20 września 2016 roku

AQU-5072-9/⁴³⁶⁵...../2016

Wykonawcy w ogłoszeniu

AQU-AQW-WZ-221-645/2016

dotyczy: ogłoszenia przetargu z Kodeksu Cywilnego na świadczenie usług serwisu systemów technicznych w TWR Szczecin

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy udziela poniższych wyjaśnień, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający posiada kody serwisowe/administradora?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Zamawiający posiada hasła serwisowe i administratora dla systemów, które wymagają wprowadzenia haseł. Dla systemu SSWiN haseł nie posiadamy.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację techniczną zainstalowanych systemów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający posiada tylko dokumentację powykonawczą otrzymaną w ramach budowy obiektu TWR.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający posiada pliki źródłowe, kopie konfiguracji (baz danych) zainstalowanych systemów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Zamawiający nie posiada plików źródłowych, kopii konfiguracji (baz danych) zainstalowanych systemów.

PYTANIE 4

Czy zainstalowane systemy są/były konserwowane i z jaką częstotliwością?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Zamawiający informuje, że systemy były objęte umową konserwacyjną/serwisową w ramach której były przeprowadzane przeglądy kwartalne.

PYTANIE 5

Czy zainstalowane systemy są sprawne?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

Zamawiający informuje, że systemy działają poprawnie. W chwili obecnej uszkodzony jest element w systemie KD przy zamku w drzwiach wewnętrznych.

PYTANIE 6

Sposób rozliczania prac/wezwań serwisowych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6

Zamawiający wyjaśnia, że sposób rozliczania prac oraz wezwań serwisowych został szczegółowo opisany w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

PYTANIE 7

Prosimy o udostępnienie wykazu urządzeń poszczególnych systemów, które mają być objęte konserwacją.

PYTANIE 8

Proszę o przesłanie zestawień urządzeń poszczególnych systemów wraz z ilościami oraz wymagania techniczne, jakie muszą spełnić oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7 I 8

Wykaz elementów systemów do serwisowania.

INSTALACJA NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO		
Lp.	NAZWA	ILOŚĆ
1.	Rozdzielnica TK-1	1
2.	Rozdzielnica TK-2	1
3.	Rozdzielnica TK-3	1
4.	Puszka podpodłogowa uchylna	10
5.	Gniazdo zasilania	64
System instalacji wideodomofonowej		
1.	Videomonitor Winflat	2
2.	Zasilacz systemowy	1
3.	Moduł kamery	1
4.	Moduł z dwoma przyciskami	1
5.	Moduł rozmówny	1
6.	Obudowa natynkowa z daszkiem	1
System odbioru telewizji naziemnej oraz satelitarnej		
1.	antena satelitarna	1
2.	konwerter quatro	2

3.	anten programów naziemnych TV i radiowych	4
4.	wzmacniacz WWK840 A3	1
5.	multiswitch S150 CP-16	1
6.	modulator	1
7.	tłumik	1
8.	gniazda TV SAT	13
System sygnalizacji włamania i napadu		
1.	Bariera mikrofalowa MW30RT	4
2.	Moduł RIO Smart PSU	2
3.	Klawiatura MK7	2
4.	Zasilacz 18V AC 1A	1
System sygnalizacji alarmu pożaru System sterowania klapami wentylacji		
1.	Centrala sygnalizacji pożaru ID3000	i
2.	Czujka optyczna dymu seria 700	122
3.	Czujka ciepła nadmiarowo różnicowa	5
4.	Czujka dymu optyczna VIEW	29
5.	Czujka dymu optyczna FILTREX	4
6.	Gniazdo czujki serii 500, 700	151
7.	Gniazdo czujki FILTREX	4
8.	Wskaźnik zadziałania	55
9.	Ręczny ostrzegacz pożarowy wewn.	14
10.	Ręczny ostrzegacz pożarowy zewn.	7
11.	Obudowa kanałowa czujki, gniazdo B501	4
12.	Sonda do obudów kanałowych	4
13.	Moduł sterujący M710	28
14.	Moduł nadzorujący M701	38
15.	Obudowa modułów	63
16.	Sygnalizator akustyczno/optyczny czerwony	6
17.	Gniazdo do montażu powierzchniowego sygn.	6
18.	Powtarzacz centrali ID3000	1
19.	Zasilacz powtarzacza	1
20.	Konwerter RS485/OTK	2
21.	Zasilacz konwertera	2
33.	Centrala BELIMO	2

Okablowanie strukturalne - okablowanie światłowodowe podlegające przeglądowi to:


światłowód relacji TWR- Radar 1200m 32SM+8MM,
światłowód relacji TWR-Terminal PL 1800m 16SM+24MM,
światłowód instalacji wewnętrznej 60m 24SM oraz 85m 8SM

System kontroli dostępu – w systemie pracuje 13 czytników kart wraz z blokadami zamykania drzwi w ilości 11 oraz z otwieraniem i zamykaniem bram wjazdowych sztuk 2

Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca zostały szczegółowo opisane w Istotnych postanowieniach umowy w § 1 ust. 4, stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,


Kierownik
Działu Zakupów i Umów
Julia Sarnowicz