

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:

Prace serwisowe kotłowni w TWR Szczecin

a) Dane znamionowe kotła:

- producent – VIESSMANN – Niemcy,
- typ: VITOPLEX 100,
- rok produkcji – 2003,
- moc 105 kW,
- dopuszczalne ciśnienie robocze – 0.4 MPa,
- regulator kotła VITOTRONIC 300 GW2

b) Dane znamionowe palnika:

- producent - VIESSMANN
- typ VITOFLAME VEIII-2.1

c) c) rodzaj paliwa:

- olej opałowy lekki

2. Wymagania zamawiającego:

Zakres czynności eksploatacyjnych obejmuje:

- oględziny i bieżące regulacje kotłowni wg umowy,
- czyszczenie i regulacje palnika,
- czyszczenie kotła dwa razy w roku,
- usuwanie drobnych usterek w trakcie oględzin,
- wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych,
- bieżące usuwanie wszelkich usterek kotłowni uniemożliwiających jej pracę,

Termin realizacji ww. czynności – zgodnie z podpisaną umową.

Wymagania zamawiającego w przypadku usuwania awarii:

- czas na podjęcie działań naprawczych przez wykonawcę wynosi 48 godzin po zawiadomieniu przez zamawiającego. Sposób powiadomienia zostanie ustalony przez strony.

Koszty:

- umowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakresem czynności objętych ofertą oraz części zamiennych, podzespołów i materiałów niezbędnych do usuwania występujących w trakcie eksploatacji usterek i awarii oraz podlegających wymianie wskutek zużycia eksploatacyjnego.

3. Termin wykonania zamówienia: 2016 - 2020 r.

Miejsce prac serwisowych:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
Port Lotniczy Szczecin – Goleniów,
Glewice 1a, 72-100 Goleniów.

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA;
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pl