

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy- na okres 48 miesięcy, na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych podręcznego n/w sprzętu gaśniczego :

1. gaśnice- 220 szt.
2. hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe- 70 szt
3. hydranty zewnętrzne- 24 szt.

będącego na wyposażeniu obiektów PAŻP w następujących lokalizacjach:

1. Warszawa ul. Wieżowa 8, (gaśnice – 151szt., hydranty i zawory hydrantowe – 64 szt.)
2. Warszawa ul. Smyczkova 2, (gaśnice – 11szt.)
3. Warszawa ul. Janka Muzykanta 2 ASR 11, (gaśnice – 6 szt.)
4. Warszawa ul. Na Skraju 14 ASR 10, (gaśnice - 4 szt.)
5. Lipniki St. k/Pułtуска (gaśnice - 20 szt.)
6. Łódź ul. gen. S. Maczka 35 (gaśnice – 28 szt., hydranty i zawory hydrantowe – 30 szt.)

Sprzęt podlegający przeglądowi:

1. Gaśnice
2. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe
3. Hydranty zewnętrzne

Sprzęt podlegający naprawie w razie konieczności:

1. Wąż hydrantowy 52
2. Wąż hydrantowy 20
3. Gaśnica proszkowa GP6x
4. Gaśnica śniegowa GS5x
5. Gaśnica GSE-2 kg
6. Gaśnica CUG 1 kg
7. Badania węży hydrantowych na ciśnienie rozrywające

Sprzęt podlegający UDT w razie konieczności:

1. Gaśnica śniegowa GS5x
2. Gaśnica GSE-2 kg
3. Gaśnica proszkowa GP6x

Złomowania i utylizacji gaśnic

Pierwszego przeglądu oraz ewentualnej naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego należy dokonać do dnia 30.04.2017r., kolejne przeglądy i naprawy sprzętu gaśniczego będą odbywały się w terminach pozwalających zachować ciągłość ich legalizacji oraz zapewniać zabezpieczenie przeciwpożarowe wymienionych obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane będą przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic raz w roku

Wykaz przepisów i norm:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

PN-EN671-1: Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

PN-EN 3-7:2008. "Gaśnice przenośne. Część 7. Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań"

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa poszczególnych producentów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Wykonawca musi posiadać wiedzę fachową i dysponować wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa związanych z wykonaniem zamówienia, a także dysponować odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację zamówienia.